

Minnesanteckningar

Diarienum: 301712891

Ämne Frågor från väg och tomtägareföreningen angående entreprenaden i Djupvik

Plats/datum Djupvik -Tranabs Bodetablering 2017-04-05

Deltagare

Johan Andersson PL
SEVAB. (JA)

Nils Erik Lisjö platschef
TRANAB. (NEL)

Jörgen Hjerta Ordf (via Lync) Tord Persson
Vägförening. (JH)

Tomtägareföreningen. (TP)

Ted Ljung (via Lync) ansv.för
områdets vatten. (TL)

Delges

Kjell Lundagårds(KL), Björn Svensson (BS)

Kursiv text är kompletterande information efter mötet

Ärenden

Punkter enligt önskemål från föreningar

1. Sjö och -sommervatten

1.1 Driftsättningsplan dricksvatten.

TL uttrycker sin oro inför uppstart av systemen samt har farhågor om att kopplingspunkter/ventiler har fyllts över.

Eventuellt skadade ledningar har inmätts under arbetens gång av TRANAB enligt NEL.

BS har fotat punkter som behöver åtgärdas inför driftsättning.

Underlag från föreningen om befintliga ledningar i området daterad 2011-09-15 som tidigare delgivits SEVAB inför projektering har JA efter mötet skickat till NEL.

TRANAB börjar med åtgärder på ej redan lagade slangar 6-7/4 inför uppstart av systemen.

TL startar uppfyllning av dricksvattentank på söndag 9/4

Driftsättning av dricksvatten startar på måndag 10/4 08.00 i samarbete mellan TRANAB och TL.

Tillfällig Inkoppling mot det kommunala dricksvattennätet för att underlätta kontroll av föreningens dricksvattenledningar *är godkänt av JA SEVAB. **Backventil skall användas vid koppling.** Tillhandahålls av SEVAB (JA)*

1.2 Driftsättningsplan sjövatten

TL informerar om att av någon anledning är pumphuset för sjövatten strömlöst. TRANAB har lagat alla kablar som skadats. NEL anlitar elektriker för felsökning.

Föreningen kommer enligt TL att byta ut hydrofor till sjövatten under V15.

Drifttagning av sjövatten i samarbete mellan TRANAB och Ted Ljung startar när elförsörjningen är åtgärdad samt hydrofor bytt av föreningen.

1.3 Beredskap från Tranab över sommaren

Föreningen frågar om Tranab har beredskap över sommaren med anledning av eventuella problem med vattenledningar.

TRANAB har ingen möjlighet att ha "jourverksamhet" för vattenfrågor över sommaren enligt NEL

Vad som gäller är att NEL kan kontaktas om det står utom allt tvivel att TRANAB åsamkat felet.

Avstängningsventiler för att stänga av östra området (Djupvik) saknas enligt TL.

JA och NEL tackar för tipset och lösning diskuteras vid kommande byggmöten.

2. Anslagstavlan uppdateras

Anslagstavlan är uppdaterad med reviderad tidplan som gäller för hela området.

3. Information vid städdagen den 22 april

Föreningar ser gärna att företrädare för TRANAB /Sevab kommer till samlingen efter genomförd

städdag- prel 12.30 lördagen den 22 april - för ett informationsmöte och frågestund.

Varken NEL eller JA har möjlighet att medverka då de är upptagna med annat denna helg.

4. Övrig information från TRANAB (NEL)

Tidplan ligger i fas

Väghyvel justerar vägar med start 7/4 och drar vägen in på området från informationsskylten fram till brevlådor samt Kullens backe, Pihluddsvägen och Lundbyslingan fram till korsning Lupinvägen.

Vid protokollet

Justeras

Johan Andersson