

Rapport Nr 20081414

Uppdragsgivare

Ekonomiska föreningen S:t Anna
Mattias LindgrenTomtkontoret, Hamnvägen 2
615 73 GUSUM

Avser

Dricksvattenkontroll**Råvatten för dricksvattenproduktion**Anläggning : Ek.För. S:t Anna Skärgård
Provplats : Ramsdal Råvatten
Analysomfattning : Mikrobiologisk**Information om prov och provtagning**

Provtagningsdatum	: 2020-02-28	Ankomstdatum	: 2020-02-28
Provtagningsstidpunkt	: 1240	Ankomsttidpunkt	: 1800
Temperatur vid provtagning	: 4 °C	Temperatur vid ankomst	: 3 °C
Provets märkning	: Råvatten	Ansättningsdatum	: 2020-02-28
Provtagare	: Mattias Lindgren		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22° C 3d	60		cfu/ml
SS028167-2 MF	E.coli	< 1		cfu/100ml
SS028167-2 MF	Koliforma bakterier 35° C	< 1		cfu/100ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Linköping 2020-03-02

Rapporten har granskats och godkänts av

Kristina Larsson
Analysansvarig

Kontrollnr 8573 9796 1164 8354

Kopia sänds till
miljo@soderkoping.se