

KEURINGSORGANISME
IBAN:
http://www.inspectbelgium.be
Opdracht: 16202
Klant / Bedrijf: El Abdellaoui Abdelhakim

INSPECT BELGIUM asbl/vzw
BTW BE0647601296
Avenue Eiffel, 8
Klantnr.: 00019408
Adres: Avenue Jan Stobbaerts 84, 1030
Schaerbeek
Voorl.verslagnr.:

TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
info@inspectbelgium.be
Schaliënhoedreef, 20 T 2800 Mechelen
Contactpersoon: El Abdellaoui
Abdelhakim
BTW:
Uitgiftedatum: 2021-06-27
VERTAALD EXEMPLAAR



Verslagnr: **20210005430-V.1**

VERSLAG VAN HET CONTROLEBEZOEK VAN EEN BESTAANDE ELEKTRISCHE L.S. en Z.L.S INSTALLATIE

ALGEMEENHEDEN

Aard installatie: Bestaande

Plaats van onderzoek: 5 (verdiepingen) - Avenue Jan Stobbaerts 84, 1030 Schaerbeek

Referentie: Boek I Hoofdstuk 6.5., Boek I Afdeling 8.2.2.

Inspectiedatum: 21-06-2021

Inspecteur: Alein KOLUKISAOGLU

Eigenaar: El Abdellaoui Abdelhakim

Cont.Pers.: El Abdellaoui Abdelhakim

RRN: 79.06.13-323.18

Uitgereikt te: Schaerbeek

Datum: 02-01-2017

Referentie documenten:

Type lokalen: Appartement

Aard onderzoek: Controlebezoek

Andere reglement:

Volgende controle op: 21-06-2046 of binnen de: 299 maanden

Installateur: El Abdellaoui Abdelhakim

B.T.W.:

tel.:

BESCHRIJVING ELEKTRISCHE AANSLUITING

Benaming van de onderneming die de elektriciteit verdeelt: SIBELGA

EAN nr.: Teller: 67083909 Merk: Iskra

Aansluiting: Souterrain ou aérien (Ondergronds of bovengronds)

Dienstspanning: 3x230V I max. aansluiting: 40A

Meter-bordverbinding: Kabeltype: XVb

Type stroom: Wisselspanning

Stand I: 39606,6

Stand II:

Bescherming van de hoofdaansluiting:

aut. 3p 40A

Aantal geleiders: 3

Doorsnede: 6 mm²

VISUELE CONTROLES - METINGEN - TESTEN

Geveerd en conforme schema's: JA

Beschrijving installatie: zie schema in bijlage

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde

Bescherming tegen elektrische schokken:

Differentiële testen per testknop: in orde **Foutlus controleren:** in orde

Aardelectrode: type: Pennen

Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde

Diff.algemene schak.: 4p 40A/300mA **Bijkomende differentieel:** 4p 40A/30mA

Nog niet geplaatst:

Aantal borden: 3

Geschiktheid tussen beveiligingsinrichtingen en doorsnede sectie: In orde

Diff-test. via foutstroom (2,5 tot 2,75 IΔn): In orde

Visuele inspectie van gevaarlijke vaste of stationaire apparatuur: In orde

Hoofddifferentiële ingangsaansluitingen verzegeld door mij opgesteld: Ja

De ééndraads- en situatieschema(s) moeten opnieuw worden ondertekend: n.v.t.

Geschiktheid tussen het differentieel en de waarde v/d aardspredingsweerstand: In orde

eendraadschema en situatieplan werd voor gezien getekend

Staat van het vast elektrisch materieel (fixatie, degradatie ...): in orde

Rechtstreekse aanraking: in orde

Onrechtstreekse aanraking: in orde

Algemene isolatieweerstand: 6,07

Mohm

Doorsnede: 16 mm²

Spreadingswaarde: 23,6 Ohm

Aantal eindkringen: 10

Klasse I-apparatuur en equipotentiaale verbindingen: In orde

Visuele inspectie van gevaarlijke verplaatsbare machine met vaste standplaats: N.V.T.

BESLUIT



DE INSTALLATIE IS CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. Het volgend controlebezoek moet worden uitgevoerd binnen de door dit Boek Voorgeschreven termijn (zie hierboven).

Voor de Technisch Directeur,
De Inspecteur,

VASTSTELLINGEN

Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk van Boek 1 (I) - Afwijking (D) - de nummers die verwijzen naar de standaard inbreuken

N11 - Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.

N12 - Het onderzoek beperkt zich tot de gemak. toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de instal. en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

KEURINGSORGANISME	INSPECT BELGIUM asbl/vzw	TEL +32 10 280 577 - +32 15 860 460
IBAN:	BTW BE0647601296	info@inspectbelgium.be
http://www.inspectbelgium.be	Avenue Eiffel, 8	Schaliënhoevedreef, 20 T 2800 Mechelen
Opdracht: 16202	Klantnr.: 00019408	Contactpersoon: El Abdellaoui
Klant / Bedrijf: El Abdellaoui Abdelhakim	Adres: Avenue Jan Stobbaerts 84, 1030	Abdelhakim
	Schaerbeek	BTW:
	Voorl.verslagnr.:	Uitgiftedatum: 2021-06-27



Verslagnr: **20210005430-V.1**

N13 - Tenzij anders vermeld, betreft het onderzoek de goede staat en/of werking van de installatie, de opvatting is niet van toepassing.

- ce contrôle vise à compléter le nouveau dossier de l'installation
 - le propriétaire, gestionnaire ou exploitant de l'installation a obligation de laisser contrôler périodiquement son installation électrique.
- De inspecteur verklaart dat hij al de stappen van de procedure heeft gevolgd. JA

ADVIES

Volgens de onderafdeling 6.5.7.2.b.7. van het Boek 1 is het verplicht te herinneren:

- a) de verplichting het verslag van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie;
- b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden;
- c) de verplichting de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit;
- d) de verplichting, wanneer er inbreuken zijn vastgesteld tijdens het controlebezoek, een nieuw controlebezoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de inbreuken verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede bezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

Boek 1: AREI

goedgekeurd (of ingevoegd) door het koninklijk besluit van 8/09/2019.