

**Kolind Vandværk A.m.b.a**  
**Nyhåbsvej 7**  
**8560 Kolind**  
**Att.: Kolind Vandværk A.m.b.a**

**Rapportnr.:** AR-17-CA-00552363-01  
**Batchnr.:** EUDKVE-00552363  
**Kundenr.:** CA0004277  
**Modt. dato:** 08.06.2017

## Analyserapport

**Prøvested:** Kolind Vandværk Vandværket - 78771 - V20000900 / 4721000900  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 08.06.2017 kl. 15:49  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø Vand A/S CL5D  
**Analyseperiode:** 08.06.2017 - 14.06.2017

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80441155	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n)Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	1	! MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	Colilert Quanti Tray	0.25 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 22°C	1	CFU/ml		50	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
Kimtal ved 37°C	< 1	CFU/ml		5	1	ISO 6222:1999	0.15 <sup>o)</sup>
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5, DS/EN ISO 19458	A
Vandtemperatur	9.5	°C				DS/EN ISO 19458	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	A
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	A
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	A

**Underleverandør:**

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

**Kopi til:**

Kolind Vandværk A.m.b.a, Claus Andersen, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind  
Kolind Vandværk A.m.b.a, Kasserer, Nyhåbsvej 7, 8560 Kolind

14.06.2017

Kundecenter  
Tlf: 70224256  
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S  
Kundecenter

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*) : Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

o): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

\*\*): Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.