

Uppsala Vatten och Avfall AB  
Vattenlaboratoriet  
Box 1444  
751 44 Uppsala  
Tel: 018-7279450  
Adr: Stallängsgatan 3



Utfärdad av ackrediterat laboratorium

1995  
ISO/IEC 17025

Datum            Kundnr  
16-12-06        1000

Provnummer  
16 - 5019 - 2

Uppdragsgivare  
NORRA RÖRVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
C/O ANDERS BOULOGNER  
NYODLARVÄGEN 54  
743 82 BÄLINGE

#### Provuppgifter

Undersökningstyp:        EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30  
Provart:                    DRICKSVATTEN  
Provtagningsplats:        NORRA RÖRVIK  
Provmärkning:            HI10  
Provet taget:              16-12-05 16:00  
Provtagare:                ANDERS BOULOGNER  
Provet inkom:              16-12-06 08:45

#### ANALYSRESULTAT

Parametrar	Metod	Resultat
RADON	GAMMASPEKTROSKOPI <sup>2</sup>	570 ± 68 Bq/l

~=modifierad metod    <sup>2</sup>=ackrediterad metod    <=mindre än    >=större än    cfu=colony forming unit

#### Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Med avseende på radonhalten var vattnet vid analystillfället TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING.

Ann-Christin Gran  
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare    NORRTÄLJE KOMMUN  
VATTENLABORATORIET