

Uppsala Vatten och Avfall AB  
Vattenlaboratoriet  
Box 1444  
751 44 Uppsala  
Tel: 018-7279450  
Adr: Stallängsgatan 3



Utfärdad av ackrediterat laboratorium

1995  
ISO/IEC 17025  
Datum 18-07-16  
Kundnr 1000

Provnummer  
18 - 3051 - 1

Uppdragsgivare  
NORRA RÖRVIKS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING  
C/O ANDERS BOULOGNER  
NYODLARVÄGEN 54  
743 82 BÄLINGE

#### Provuppgifter

Undersökningstyp: EGENKONTROLL AV DRICKSVATTEN ENL. SLV FS 2001:30  
Provart: DRICKSVATTEN  
Provtagningsplats: NORRA RÖRVIK A:10  
Provmärkning: TAPPKRAN I FASTIGHET  
Provet taget: 18-07-09 06:00  
Provtagare: CLAES-GÖRAN ERK  
Provet inkom: 18-07-09 08:00

#### ANALYSRESULTAT

Parametrar	Metod	Resultat
ANSÄTTNINGSDAG		2018-07-09
TEMP VID PROVTAGNING		7 °C
TEMP VID ANKOMST		9 °C
ODLINGSBARA MIKROORGANISMER VID 22°	SS-EN ISO 6222 utg 1 <sup>2</sup>	2 cfu/ml
LÅNGSAMVÄXANDE BAKTERIER	SS-EN ISO 6222 utg 1~ <sup>2</sup>	33 cfu/ml
COLIFORMA BAKTERIER VID 35°C 18h	SS-EN ISO 9308-2:2014 <sup>2</sup>	<1 - MPN/100 ml
ESCHERICHIA COLI VID 35°C 18h	SS-EN ISO 9308-2:2014 <sup>2</sup>	<1 - MPN/100 ml
SPOLTID		5 min

~=modifierad metod <sup>2</sup>=ackrediterad metod <=mindre än >=större än cfu=colony forming unit MPN=Most probable number

#### Utlåtande enl. SLV FS 2001:30 och upplysningar

Vattnet var vid analystillfället TJÄNLIGT ur mikrobiologisk synpunkt.

Ann-Christin Gran  
Ansvarig vattenundersökare bakt +Rn

Kopiemottagare MILJÖKONTORET  
VATTENLABORATORIET