

Kund: Norra Rörviks Samfällighetsförening  
C/o Christel Modin  
Flintmästargatan 47  
723 53 Västerås

Provnummer 1-20-00712-001  
Undersökningstyp Extraprov  
Provart Dricksvatten  
Provtagningsstart 2020-11-16 05:20  
Provet inkom 2020-11-16 08:50  
Provtagare Claes-Göran Ek

Provmärkning P-hus

Analyser	Resultat	Enhet	Osäkerhet	Analysdatum	Metod
Temperatur vid ankomst	16,9	°C			
<b>Information från provtagning</b>					
Temperatur vid provtagning	7	°C			
Spoltid	0	minuter			
<b>Mikrobiologiska analyser</b>					
Ansättningsdag	2020-11-16				
Odlingsbara mikroorganismer vid 22°C	54	cfu/ml			* SS-EN ISO 6222, utg 1
Långsamväxande bakterier vid 22°C, 7 dygn	100	cfu/ml			* SS-EN ISO 6222, utg 1, mod
Koliforma bakterier	5	MPN/100 ml			* SS-EN ISO 9308-2:2014
Escherichia coli (E.coli)	<1	MPN/100 ml			* SS-EN ISO 9308-2:2014

\* Metoden är ackrediterad

### Utlåtande

Vattnet var vid analystillfället TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING ur mikrobiologisk synpunkt enligt SLV FS 2001:30.

### Analyskommentarer

Koliforma bakterier:

- Anmärkning på grund av antalet koliforma bakterier.

2020-11-23

Jenny Larsson Viljanen (digital  
signatur)

Sändlista Norra Rörviks Samfällighetsförening  
Boulogner, Anders

---

Dricksvatten, Miljökontoret