



Sigteanalyse nr: Dato: 20-09-2024

Sag: Sag nr.: J24.1223

Materialer: Molsgaard 5, SG II Bilag nr.:

Udtagningssted: Indleveret P.S.T Gruppen

JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk



Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	56,1%		
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	4,1%		
Uensformighedstal: U=d60 / d10	79,84	Fraktionsindhold i %			
Middelkornstørrelse: d50	12,4 mm	Sigte mm	min	max	opnået
Methylenblå MB	= 2.5	8 - 16	5	35	17%
		4 - 8	5	35	8%
Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))					