



Sigteanalyse nr.: Dato: 20-03-2026

Sag: Sag nr.: J26.0348

Materialer: SG II Stepping 1 Bilag nr.:

Udtagningssted: Indleveret P.S.T Gruppen

JYLLAND SANDØVEJ 3 8700 HORSENS TELEFON 75617011 info@geoteknik.dk



Prøveidentifikation	0	Gennemfald på 16mm	69,4%		
Kapillaritet: K =		Gennemfald på 0,063mm	3,1%		
Uensformighedstal: U=d60 / d10	46,26	Fraktionsindhold i %			
Middelkornstørrelse: d50	8,9 mm	Sigte mm	min	max	opnået
Methylenblå MB	= 2,5	8 - 16	5	35	23%
		4 - 8	5	35	10%
Sigteanalyse udført jævnfør DS/EN 933-1 (SG II, Grænsekurver jævnfør VD, Udbuds- og anlægsforskrifter (AAB))					