

Rimsøhuset
Rimsø Bygade 22

8500 Grenaa

Dato: 13-12-2021

Reference: Per Thomas Sørensen
Direkte tlf.: 23 39 93 20
E-mail: pts@bsik.dk

Sagsnr.: NØ-1.1-05

Vedrørende brandsyn afviklet 13-12-2021

Objekter:

Synede objekter

B&B (1.c. Pensionater (bkg. 1000))

Frekvens: 1

Beredskab og Sikkerhed har foretaget brandsyn¹ på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Danny Møller, som havde mulighed for at kommentere brandvæsenets bemærkninger².

Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at bestemmelserne³ om brandsikkerhed var overholdt.

Brandsynet gav anledning til følgende særlige bemærkninger.

PÅBUD

B&B (1.c. Pensionater (bkg. 1000))¹

05.01 Flugtveje

Påbud

Placering: Rimsøhuset

Lokation: Gange

Flugtvejene skal være ryddet og der må ikke stå noget i flugtvejene.

Tidsfrist for udbedring: 20-12-2021



Flugtveje skal være ryddet

05.04 Flugtvejsskilt

Påbud

Placering: Rimsøhuset

Lokation: Gange

Flugtvej skilte skal der være lys i . Der var 3 stk. uden lys i .

Tidsfrist for udbedring: 27-12-2021



Skilte skal der være lys i

10.01 Attest fra installatør om flugtvejsbelysning, varslingsanlæg, ABDL-anlæg

Påbud

Placering: Rimsøhuset

Lokation: Kontor

Mangler el attest fra autoriseret el installatør

Tidsfrist for udbedring: 13-01-2022

Udbedringer af ovenstående punkter skal registreres på denne adresse:

<https://fridaportal.dk/brandsyn/1f6529989e13f5613406329d9cfe3a9a>

Næste brandsyn⁵

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år **2022**

Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Per Thomas Sørensen
Beredskabsinspektør

1. Brandsyn foretages med hjemmel i § 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn
4. Påbud udstedes i henhold til §13, stk. 2 i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
5. Fravigelse af den fastsatte brandsynstermin sker i henhold til brandsynsbekendtgørelsens § 4.