



Dnr: 2018-2605

2018-10-08

Niclas Ekstrand
Livsmedelsinspektör
niclas.ekstrand@srmh.se
08-57 86 63 20

Fjällboholmars Samfällighetsförening
Att: Anne Cathrine Chemnitz
Båtklubbsgatan 3
12071 Stockholm

FJÄLL 2:57

Föreläggande om åtgärder

Anläggningens namn: Fjällboholmars Samfällighetsförening
Besöksadress: Centrumanläggningen, Norrtälje kommun
Företagsnamn: Fjällboholmars Samfällighetsförening
Organisationsnummer: 16716418-4306

Beslut

Bygg – och miljönämnden i Norrtälje kommun beslutar att förelägga ovanstående förening att snarast, dock senast den **30 november 2018**, åtgärda konstaterade avvikelser.

Om detta föreläggande inte följs kan beslut om vitesföreläggande eller förbud utfärdas. Dessutom kan riskklassning och årlig kontrollavgift påverkas.

Beslutet kan överklagas, se bilaga.

Avvikelser från livsmedelslagstiftningen

1. Allmänna hygienregler

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning ska, när det är nödvändigt för att upprätthålla en tillfredsställande hygien.

Lagstöd: 2b § SLVFS 2001:30

Bakgrund

Skadedjursskydd saknas på luftningsrör och ventilationsrör vid lågreservoarer, pumprummet i centrumanläggningen och vid borrhålet för mätning av grundvattnet.

Säkrare lock saknas för borrhålet för mätning av grundvattnet, vilket kan leda till att skadedjur och föroreningar kommer in och kan kontaminera dricksvattentäkten.

Åtgärd

Sänd in bilder till livsmedelskontrollen på att luftrör och ventilationsrör vid lågreservoarer, pumprummet i centrumläggningen och vid borrhålet för mätning av grundvattnet blir skadedjursäkrade.

Sänd in bilder livsmedelskontrollen på att ett säkrare lock blir installerat för borrhålet för mätning av grundvattnet.

2. Utredning vid problem

Om det finns avvikelser från de värden som anges i bilaga 2 ska den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning eller tankar 1.omedelbart utreda orsaken till avvikelsen, samt 2.bedöma om avvikelsen innebär en risk för människors hälsa

Lagstöd: 15 § SLVFS 2001:30

Bakgrund

Vid kontrollen av verksamheten uppvisades analysprotokoll med resultatet tjänligt med anmärkningar för några parametrar som överskrider gränsvärden enligt SLVFS 2001:30. Verksamheten har inte gjort några utredningar till varför gränsvärdena har överskridits

Åtgärd

Verksamheten ska utreda orsaker till analysprovsvärden med tjänligt med anmärkning under 2018 och sända in en utredning till livsmedelskontrollen. Utredningen ska innehålla utredningar mot parametrar som överskrider gränsvärden i SLVFS 2001:30.

3. Övrigt

Vid vattenverk ska det finnas

1. utrustning som varnar när fel uppkommer vid pH-justering och desinfektion,
2. larm som utlöses vid förhöjd turbiditet, om vattenverket använder ytvatten som råvatten och är utrustat med filter för att avskilja turbiditet,
3. en beskrivning av vattenverket,
4. en driftsinstruktion, och
5. en person tillgänglig som är driftsansvarig. (LIVSFS 2017:2)

Lagstöd: 4, 5, § SLVFS 2001:30

Bakgrund:

Verksamheten saknade komplett dokumentation gällande; driftsinstruktion, provtagningsrutiner samt flödesscheman för vattenverket.

Åtgärd

Komplettera och skicka in kopior till livsmedelskontrollen med kompletterande dokumentation gällande; driftsinstruktioner, provtagningsrutiner samt flödesscheman för vattenverket.

Motivering till beslut

Vid kontroll den 27 september 2018 konstaterades avvikelser enligt lagstiftningen. Avvikelserna kan medföra risk för människors hälsa, vilket innebär att ett föreläggande bedöms vara nödvändigt.

Uppföljande kontroll kommer att ske efter angivet åtgärdsdatum genom krav på redovisning av dokumentation.

Avgift

Avvikelser har konstaterats och uppföljande kontroll krävs. Därför kommer avgift för extra offentlig kontroll att debiteras företaget, enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004. Beslut om avgift fattas separat.

Kommunicering

Åtgärder som ska vidtas har diskuterats med Anne-Cathrine Chemnitz och Tomas Holmquist.

Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av artikel 54.2 h i Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd och 22§ livsmedelslagen (2006:804).

Beslutet är fattat på delegation av Niclas Ekstrand, livsmedelsinspektör.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Bilagor: Kontrollrapport

Information om hur du överklagar beslutet

Skickat till: Anne-Cathrine Chemnitz, ankiangstrom@hotmail.com

Niclas Ekstrand
Livsmedelsinspektör
niclas.ekstrand@srmh.se
08-57 86 63 20

Fjällboholmars Samfällighetsförening
Att: Anne Cathrine Chemnitz
Båtklubbsgatan 3
12071 Stockholm

FJÄLL 2:57

Dricksvattenkontroll 2018

Miljö- och hälsoskyddskontoret genomförde den 27 september 2018 en förannämld kontroll av dricksvattenanläggning Fjällboholmars Samfällighetsförening. Närvarande vid kontrollen var från föreningen Anne-Cathrine Chemnitz och Tomas Holmquist samt från kontrollmyndigheten Niclas Ekstrand och Jenny Edlund.

Sammanfattande bedömning

Miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att det vid kontrollen fanns avvikelser från lagstiftningen inom de kontrollerade områdena. De avvikelser som medför störst risk för människors hälsa tas upp i beslut om föreläggande. Övriga avvikelser kommer enligt Anne-Cathrine Chemnitz att åtgärdas innan nästa ordinarie kontroll.

Kontrollerade områden

Administrativa uppgifter

Utan avvikelse

Allmänna hygienregler

Avvikelse, se beslut om föreläggande

Distributionsanläggningar

Utan avvikelse

Kvalitetskrav

Dricksvatten ska vara hälsosamt och rent. Det ska anses vara hälsosamt och rent om det, 1. inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant LIVSFS 2017:2 antal eller sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa, och 2. uppfyller de gränsvärden som anges i bilaga 2, avsnitt A och B. (LIVSFS 2017:2).

Lagstöd: 7§ SLVFS 2001:30

Avvikelse: Brister i utredningen

Bakgrund: Verksamheten utreder inte analysprovsvärden med tjänligt med anmärkning. Detta leder till att dricksvattnet inte uppfyller kvalitetskraven i SLVFS 2001:30.



Regelbundna undersökningar

Den som producerar dricksvatten eller tillhandahåller det från en distributionsanläggning eller tankar ska utföra regelbundna undersökningar av dricksvattnet i enlighet med det undersökningsprogram som kontrollmyndigheten har fastställt för att kontrollera att de värden som anges i bilaga 2 iakttas. Undersökningar av andra ämnen och mikroorganismer än som anges i bilaga 2 ska utföras om det finns anledning att misstänka att de kan förekomma i sådana halter att de kan utgöra en risk för människors hälsa. (LIVSFS 2017:2) Undersökningsprogrammen ska ange de parametrar som ska undersökas, provtagningspunkter och frekvens för normal och utvidgad undersökning enligt vad som anges i bilaga 3, avsnitt A, B, C och D. (LIVSFS 2017:2)

Lagstöd: 9-13b § SLVFS 2001:30

Avvikelse: Brister i provtagningen

Bakgrund: Verksamheten provtar sitt dricksvatten enligt det fastställda provtagningsprogrammet från 2015, men brister i att ta provtagningar spritt över året. Verksamheten tar alla provtagningar vid ett och samma tillfälle, vilket leder till att kvalitén inte kan säkerställas på dricksvattnet spritt över året.

Utredning vid problem

Avvikelse, se beslut om föreläggande

Information om dricksvattenkvalitet till konsumenter

Utan avvikelse

Övrigt

Avvikelse, se beslut om föreläggande

Ytterligare information

Information om HACCP/faroplananalys kravet gavs på plats och att kontrollmyndigheten avvaktar direktiv från Livsmedelsverket gällande detta.

Offentlig livsmedelskontroll

Syftet med den offentliga kontrollen är att konsumenterna har tillgång till säkert dricksvatten.

En kontroll av en dricksvattenanläggning är inte en heltäckande genomgång av verksamheten. Det kan därför finnas avvikelser som inte observeras av inspektören. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att följa lagstiftningen samt att upptäcka och rätta till brister i den egna verksamheten.

SÖDRA ROSLAGENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTOR

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagande ska vara skriftligt och måste ha kommit in **inom tre veckor** från den dag du har fått beslutet.

Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets diarienummer. Ange också varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha. Skicka med de handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning.

Skriv under överklagandet med namn och namnförtydligande. Ange också personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om du anlitar ett ombud ska denne underteckna överklagandet. Du måste då skicka med en fullmakt för ombudet.

Adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län men skicka det till:

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor
183 80 Täby

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor kommer skicka din överklagan och samtliga handlingar i ärendet till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Om du har några frågor kan du vända dig till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor, vxl 08-578 663 00, besöksadress Kemistvägen 8 i Täby.