Analysrapport

Ackred. nr 2028
Provning
ISO/IEC 17025

Kundnummer: 221390

Mikrolab Stockholm AB
Kung Hans Väg 3
SE-192 68 Sollentuna
Tel: 08-29 79 00

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 DANDERYD

Provnummer	L2105367-00	**Provtagningsdatum**	20210628-1035
Analyspaket		**Provtagningstemperatur**	
Utgående dricksvatten		**Tillverkningsdag**	
Provmärkning	ST2117455-001	**Ordernr**	ST2117455
Provet ankom	20210628-1525	**Provtagningsplats**	
Analyserna påbörjades	20210628-1600	**Analysrapport klar**	20210702-1241
Ankomsttemperatur	6°C		

Analys	Resultat	Enhet	Metod/ref
Odlingsbara mikroorganismer 22°C	1	cfu/ml	SS-EN ISO 6222, utg. 1
Koliforma bakterier	<1	cfu/100ml	SS-EN ISO 9308-1:2014
Escherichia coli	<1	cfu/100ml	SS-EN ISO 9308-1:2014

Rapportkommentar:
MIKROBIOLOGISK BEDÖMNING:
Tjänligt
Bedömning enligt SLVFS 2001:30

Maria Liljeqvist
Mikrobiologisk Undersökare

**Ej ackrediterad metod*
Upplysningar om mätosäkerhet för kvantitativa mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, resultaten relaterar endast till det insända provet. Laboratoriet är ackrediterat enligt respektive lands ackrediteringsorgan.