

Tag reovering Teglholt 8

Fra Jan Stubberup <stubberupjan@gmail.com>
Dato Ons 18-12-2024 07:13
Til Kent Wiesel <kent@scanpot.dk>
Cc Teglgårdsparken <Info@teglgaardsparken.dk>

Godmorgen Kent

Bestyrelsen har via mail drøftet jeres forslag til ændring /reovering af tag på Teglholt 8. Se venligst Nedenstående som er vedtaget på en generalforsamling i 2000 og stadig følges.

Vi vil derfor gerne give godkendelse af jeres indsendte dog mod at i indsender en skitse/tegning af ændringer især mod nord, for endelig godkendelse af bestyrelsen. Det er vigtigt for foreningen at vi sammen sikre en form for ensartethed i Teglgårdsparken.

Når i skal igang med reoveringen så husk venligst og give naboerne besked samt at jeres håndværker respekterer at vi bor meget tæt.

Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed hvis der skulle være manglende afklaring.

Er der spørgsmål eller andet er i altid velkommen til at kontakte mig på tlf. eller via mail info@teglgaardsparken.dk

Med venlig hilsen
Teglgårdsparken
Jan Stubberup
Tlf. 51536517

Tag:

Ved reovering af tage må der ikke opbygges hældninger (kiler) som er synlige fra tilkørselsvejene og fra fællesarealerne.

Dog må tagkonstruktionen isoleres/hæves (Bestyrelsen involveres/arbejdet udføres af fagfolk) så tidssvarende isolationskrav kan imødekommes. Størrelse/farve af ekstra sternbræt udføres, så helheden fastholdes.

Tagmaterialet (pap eller plast membran) må anvendes efter eget ønske i mørk farve.

Lodret beklædt murværk skal dog dækkes med sort tagpap.

Ny model ovenlys- vinduer er tilladt (højere, men **ikke** spidse)

Tagkanter afdækkes med zink kant (max. 40 mm.)

Ny model ovenlys- vinduer er tilladt (højere, men **ikke** spidse)