

Lavt vandtryk

Hvis I oplever konstant fald i vandtryk i jeres ejendom, kan der være flere årsager dertil. Forsøg først selv at løse udfordringen, ved at undersøge flg.:

- Er det kun på enkelte vandhaner, hvor trykket er lavt, så er det nok et tilstoppet filter i vandhanen. Rens dette filter selv, eller kontakt VVS'er for hjælp
- Er det i alle installationer, der er lavt vandtryk, eller hvis der sker et markant fald i vandtrykket når der åbnes for 2 vandhaner, kan dette skyldes et tilstoppet filter i vandmåler. Kontakt venligst vandværket på mail: Vand@vlyngen.dk

Vandværket afmonterer vandmåler, kontrollerer filter og kontraventil i denne, samt kontrollerer at stikledningsventilen er helt åben. Vandværket står kun for vedligeholdelse/kontrol af vandmåler og filter i installationen.

Hvis vandværket kommer ud, og det konstateres at være i andelshaverens egen installation at problemet er, vil dette besøg blive faktureret efter timeforbrug, således at det ikke belaster vandværkets økonomi (læs alle andre andelshavere).

Med venlig hilsen

Vandværket Lyngen

Glæd en 
Spar på Lyngens vand