

**SKADEDATO MANDAG D. 13/3-2023**

**BRØNDBY NORD VEJ 92 (HØJHUS)**

# AKUT

**VARME CENTRALEN HAR STÅET UNDER VAND PGA. BRUD PÅ RØR.**

**DIVERSE PUMPER, EL ER DEFEKT**

**DER ER INGEN VARMT VAND**

## INFO:

**15/3-2023**

Rørbrud i jorden er fundet, det er desværre mere omstændigt end først antaget, samt der skal skaffes nye pumper til varmecentralen. Taksator er ved at indhente priser.

Der arbejdes på at få opstillet 1 badevogn mere.

Der desværre ingen tidsplan for varmt vand.

**14/3-2023**

Taksator: gravearbejdet godkendt, påbegyndes D.15/3-2023, CA. KL.8.00

### **BADEVOGN:**

ÅBENT HELE DØGNET - Opstillet badvogn med 6 baderum for enden af gavlen af vaskeriet på Brøndby Nord Vej.

**Der må kun komme toilet papir i wc'et**

**VED BRUG AF TOILET: HUSK SELV TOILET PAPIR.**