

Algemene plaatsingsvoorwaarden

- De dorpels dienen geplaatst te zijn en de muren afgewerkt
- De vloer en de dorpel dienen waterpas geplaatst te zijn
- De muren en muuropeningen moeten loodrecht geplaatst zijn en afgewerkt zijn
- De muuropeningen mogen niet uitgekapt zijn. Indien dit wel het geval is, dan dienen deze terug egaal bijgewerkt te worden in alle richtingen
- De deur kan ook geplaatst in lichte scheidingswanden zoals omschreven in de BENOR ATG 3192
- Een tand van minimaal 50 mm aan hang- en aan sluitzijde is noodzakelijk voor een solide bevestiging van het kozijn
- Deuropening = deurbreedte (zonder opdek) + 80 mm ; deurhoogte (zonder opdek) + 40 mm
- Deur wordt geplaatst op afgewerkte vloer of dorpel
- Ongehinderde uitvoering van de plaatsing vanaf aanvang
- Elektriciteit is ter beschikking
- Uitvoering in 1 fase zonder onderbreking. Meerdere fasen : indien voorzien in de aanbieding
- Beschikbare lift op de bouwplaats voor het ter plaatse brengen van materialen en werktuigen
- Plaatsing van deurelementen dient plaats te vinden in een “droog” gebouw (STS 53).
In dit verband worden als normale plaatsingsvoorwaarden beschouwd :
Een temperatuur tussen 15° C en 25° C
Een relatieve vochtigheid tussen 40% en 70% R.V.

Bij niet vervulling van deze voorwaarden kunnen wij genoodzaakt zijn een meerprijs aan te rekenen.