

# Monatsbericht KA Altenstadt - Monatsbericht Juli 2021

## Anlage: Kläranlage Altenstadt      Nr:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Juli 2021	Parameter	Dim.	Minwert	Zeitpunkt	Maxwert	Zeitpunkt	Mittelwert	Summe	Anzahl	Perzentil 50	Perzentil 0
Allgemein	Wetter		1	02.07.21	3	01.07.21	2		31	3	
	Temperatur Luft min	°C	20	03.07.21	31	17.07.21	25		22	26	
	Temperatur Luft max	°C	30	01.07.21	50	23.07.21	44		22	45	
	Temperatur Zulauf	°C	16	02.07.21	18	24.07.21	17		22	17	
	Temperatur Ablauf	°C	18	01.07.21	20	26.07.21	19		22	19	
	Niederschlag	l/m²	0,0	02.07.21	22,0	25.07.21	3,0	94,0	31		
Zulauf	BSB5 Zulauf	mg/l	45	04.07.21	144	28.07.21	103		3	45	
	CSB Zulauf	mg/l	73	04.07.21	388	20.07.21	229		4	104	
	NH4-N Zulauf	mg/l	5,700	12.07.21	25,600	04.07.21	16,975		4	15,8	
	Pges Zulauf	mg/l	1,400	12.07.21	4,600	20.07.21	2,950		4	1,8	
	NO3-N Zulauf	mg/l	0,900	20.07.21	3,000	12.07.21	1,575		4	1,2	
	Nges Zulauf	mg/l	8,900	12.07.21	27,000	04.07.21	18,775		4	17,3	
	NO2-N	mg/l	0,200	04.07.21	0,200	04.07.21	0,200		4	0,2	
	Absetzb. Stoffe Zulauf	ml/l	1,0	02.07.21	20,0	18.07.21	6,9		31	4	
	Leitfähigkeit Zulauf	mS/cm	0,0	14.07.21	1314,3	31.07.21	787,9		23	865,4	
	pH-Wert Zulauf	pH	7,3	24.07.21	7,6	04.07.21	7,5		23	7,4	
	pH-Wert Zulauf	pH	7,3	24.07.21	7,6	04.07.21	7,5		23	7,4	
	EW60	EW	6230	04.07.21	18269	28.07.21	11469		3	6230	
	TKN Zulauf	mg/l	7,400	12.07.21	30,900	20.07.21	21,625		4	21	
	TNB Zulauf	mg/l	10,600	12.07.21	32,000	20.07.21	23,425		4	22,5	
BB1	TS-Gehalt im BB1	g/l	3,4	12.07.21	9,5	21.07.21	7,6		31	7,8	
	Temperatur im BB1	°C	17,5	02.07.21	19,4	26.07.21	18,3		23	18,3	
	Redox BB1	mV									
	O2- Gehalt BB1 Min	mg/l	0,0	01.07.21	0,0	01.07.21			23		
	O2- Gehalt BB Max	mg/l	2,6	14.07.21	5,4	01.07.21	3,3		23	2,7	
	Schlammindex im BB1	ml/g	64,60	09.07.21	123,50	12.07.21	74,71		31	71,1	
	Glühverlust BB1	%	61,60	12.07.21	61,80	04.07.21	61,70		2	61,6	
BB3	Temperatur im BB3	°C	17,7	02.07.21	19,6	26.07.21	18,5		23	18,5	
	Redox im BB3	mV									
	O2-Gehalt BB3 min	mg/l	0,0	01.07.21	0,0	01.07.21			23		
	O2-Gehalt BB3 max	mg/l	2,3	14.07.21	2,9	01.07.21	2,5		23	2,4	
	Schlamm Volumen im BB3	ml/l	360	01.07.21	720	30.07.21	558		31	580	
	TS-Gehalt im BB3	g/l	3,7	12.07.21	9,3	06.07.21	7,9		31	8,1	
	Schlammindex im BB3	ml/g	54,60	26.07.21	113,50	12.07.21	71,75		31	70,6	
Ablauf	CSB Ablauf	mg/l	9,3	01.07.21	42,7	11.07.21	16,2		31	14,4	
	NH4-N Ablauf	mg/l	0,000	06.07.21	0,700	04.07.21	0,113		31	0,1	
	NO3-N Ablauf	mg/l	1,300	11.07.21	4,300	21.07.21	2,910		31	2,9	
	NO2-N Ablauf	mg/l	0,000	09.07.21	0,200	02.07.21	0,129		31	0,1	
	Pges Ablauf	mg/l	0,100	01.07.21	0,500	10.07.21	0,219		31	0,2	
	Nges Ablauf	mg/l	1,3	11.07.21	4,5	21.07.21	3,2		31	3,2	
	OrthoP Ablauf	mg/l	0,100	01.07.21	0,200	16.07.21	0,103		31	0,1	