

DWA - Leistungsvergleich 2020

Erhebungsbogen 1
Frachtgewichtete Mittelwerte

Eigenkontrolle des Kläranlagenablaufs von Januar bis Dezember 2020

Nachbarschaft:

Anlage: Kläranlage Altenstadt

Eingabewert für das NB-Programm

Rechenwert aus Eingabewerten

Übertragen von anderer Stelle

	CSB				NH4-N				N-anorganisch				Pges				Jahresabwassermenge
	Anzahl n	Summe Frachten in [kg]	Summe Durchfluss Messtage in [m³]	Höchstwert in [mg/l]	Anzahl n	Summe Frachten in [kg]	Summe Durchfluss Messtage in [m³]	Höchstwert in [mg/l]	Anzahl n	Summe Frachten in [kg]	Summe Durchfluss Messtage in [m³]	Höchstwert in [mg/l]	Anzahl n	Summe Frachten in [kg]	Summe Durchfluss Messtage in [m³]	Höchstwert in [mg/l]	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	behand. Abwassermenge
Januar	16	1894	105844	33	16	56,12	105844	1,61	16	532,6	105844	6,8	16	20,24	105844	0,33	251 697 m³
Februar	15	2853	160154	41	15	58,75	160154	0,83	15	641,0	160154	4,8	15	14,03	160154	0,24	371 115 m³
März	17	1827	103381	22	17	32,14	103381	0,87	17	384,9	103381	4,6	17	19,79	103381	0,32	381 906 m³
April	15	1017	66749	18	15	14,78	66749	0,47	15	369,3	66749	8,1	15	10,72	66749	0,24	129 624 m³
Mai	15	1300	70251	29	15	54,42	70251	5,80	15	302,1	70251	8,8	15	19,37	70251	0,61	159 508 m³
Juni	15	1296	84641	22	15	20,09	84641	0,47	15	273,6	84641	7,1	15	20,36	84641	0,56	198 623 m³
Juli	15	1131	66166	34	15	15,05	66166	0,27	15	100,8	66166	1,8	15	16,47	66166	0,45	126 381 m³
August	16	1615	106625	45	16	18,74	106625	0,33	16	211,6	106625	3,7	16	19,63	106625	0,68	181 148 m³
September	15	949	67990	16	15	12,75	67990	0,44	15	105,3	67990	2,1	15	10,62	67990	0,27	118 735 m³
Oktober	16	952	61015	22	16	11,87	61015	2,45	16	137,2	61015	3,1	16	12,03	61015	0,45	139 651 m³
November	12	7	350	23	12	0,85	350	2,43	12	1,4	350	4,2	12	0,11	350	0,47	4 901 m³
Dezember	16	5188	203992	41	16	214,58	203992	2,20	16	1115,4	203992	9,6	16	63,05	203992	0,66	269 520 m³
Summen	183	20031	1097158	44,7	183	510	1097158	8,8	183	4175	1097158	9,6	183	226	1097158	9,6	2 332 809 m³
Amtliche Überwachung	[i.M.: 0]				[i.M.: 0]				[i.M.: 0]				[i.M.: 0]				
3 höchste Werte	44,7	41,2	34		5,8	2,45	2,43		9,6	8,8	8,059		0,68	0,66	0,607		JAM [m³/a]
Kennwert	<input type="text" value="18"/>				<input type="text" value="0,46"/>				<input type="text" value="3,8"/>				<input type="text" value="0,21"/>				<input type="text" value="2 332 809"/>

Datum: 06.12.2021 Unterschrift: _____

(Es wurden nur 24h Messwerte verwendet!)