


Husets energianvändning



Energideklaration för Torngatan 24 , Uppsala

- Detta hus använder 81 kWh/m² och år, varav el 24 kWh/m².
Liknande hus 89 – 109 kWh/m² och år, nya hus 91 kWh/m².
Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos Byggnadsägaren
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2013-05-22 av:
Mats Aronsson , JM AB

Utförda energieffektiviseringsåtgärder sedan föregående energideklARATION

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt

Har byggnaden deklarerats tidigare? ☐ Ja ☒ Nej	Detaljinformation avseende innehållet i energideklarationen går att finna hos Byggnadsägare
Har byggnaden besiktigats på plats? ☒ Ja ☐ Nej	Kommentar Kontroll av driftfunktioner värme och ventilation

Annat arbete med hänvisning till hälsa och miljö som utförts på byggnaden, t.ex. miljöklassning, enkäter eller kommentarer till energideklarationsuppgifterna

Kommentarer angående indata till energideklarationen.
Mätvärden har inhämtats från JM:s driftövervakningssystem. Mätvärden har också kontrollerats mot fakturor från energileverantörer.

Posten Fastighetsel har kompletterats med ett tillägg för föreningen Tornet 1:s andel av det gemensamma garaget (vars energianvändning ska ingå i energideklarationen. Det har antagits att föreningen Tornet 1 använder 46% av garagets energi. Total energianvändning garage 25751 kwh/år, BRF Tornet 1:s andel 46% ger ca 11845 kwh/år.

Den redovisade radonhalten är ett medelvärde av alla uppmätta värden.

Värmepumpens årsvärmefaktor har uppmätts till 3,2.

Gällande energikrav när byggnaden uppfördes var 110 kWh/m²,år. Nuvarande energikrav är 90 kWh/m²,år.

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig

Ackrediterat företag	Organisationsnummer	Ackrediteringsnummer
JM AB	556045-2103	7355
Förnamn	Efternamn	E-postadress
Kjell-Åke	Henriksson	kjell-ake.henriksson@jm.se

Expert

Förnamn	Efternamn
Mats	Aronsson
Datum för godkännande	E-postadress
2013-05-22	mats.aronsson@jm.se