

Fastighetsägarna Göteborg
Box 53081
40014 Göteborg

VIA

Fastighetsägarna Göteborg

RAPPORTMOTTAGARE

Fastighetsägarna Göteborg
JM AB

Beskrivning av mätningen

Mätningen är utförd med spårfilm med filter enligt metodbeskrivning, i2005:01, utfärdad av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Detektorerna exponerade under tiden 2011-03-02 – 2011-04-21.

De ankom till Gammadata och förbehandlades 2011-04-26. De mättes 2011-05-02.

Fastighetsdata för provningsplatsen

Mätplatsadress: JM AB Tornet, Portalgatan 2, 75423 Uppsala

Fastighetsbeteckning:

Lägenhetsnummer: B1101

Blåbetong:

Nej

Byggnadstyp: Flerbostadshus

Byggnadsår:

2011

Ventilationstyp: Mekanisk Frånluft

Radonåtgärdsförhållande:

Ej radonåtgärdad

Husgrundstyp: Källare

Plan m. boutrymmen:

5

Fastighetsdata har lämnats av Robin Sundberg, som också intygat att mätanvisningarna följts.

Uppmätta radongashalter

Detektor	Rumsbeteckning	Rumstyp	Plan	Mätvärde Bq/m ³
540949		Sovrum	1 trappa upp	210 +/- 40
539509		Vardagsrum	1 trappa upp	180 +/- 30
540833		Sovrum	1 trappa upp	190 +/- 30

Provningresultat

Årsmedelvärde: (se kommentar) Bq/m³ (Becquerel per kubikmeter)

Radonhalten i bostaden varierar på grund av väderlek och boendevanor.
Årsmedelvärdet har därför antagits ha en osäkerhet av 40%.

Kommentar till mätningen

Riktvärdet för människors hälsa är 200 Bq/m³ (avser årsmedelvärdet)

Årsmedelvärde beräknas endast om mättiden är minst 2 mån.

För ytterligare information, vänligen se baksidan.



Box 6522 - 751 38 UPPSALA

Tel: 018-56 88 00 - Fax: 018-56 88 99

E-post: info@landauer-se.com - Internet: www.gammadatalandauer.se

Annika Engström (Elektronisk signatur)

Signering av analysansvarig vid Gammadata Mätteknik AB

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.