

KASTELLET

Kastellet
2100 København Ø

31-07-2017

Vedrørende : Rapport for køleservice juni 2017

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:Sønder magasin EDB:

Anlæg er meget slidt og er fra 2003.

Anlæg er utæt, har dog ikke kunne finde nogen utætheder med sæbevand.

Men det kan ses på sugetrykket og på at fordampere ikke blæser koldt luft ud, dette er en indikation på at anlægget er utæt og vi kan derfor ikke godkende anlægget.

Begge fordampere er meget beskidte og bør rense før de lukker til helt med skidt.

Når dette skal gøres, skal der lægges plastik ud og afdække et rack-skab, som står nede under.

Serverrum bygning 5:

Bør skifte kondensvandspumpen da, den ser lukket ud med skidt og man kan ikke skille den ad og rense den.

Fordamper er meget beskidt og bør rense før den lukker til helt med skidt.

Når dette skal gøres, skal der lægges plastik ud og afdække en computer samt et telefonskab, som står nede under.

Bunker:

Pumpe til affugter var slukket.


Der lå der vand på gulvet.

Har sat mærker op da der ikke må slukkes for sikkerhedsafbryder, idet den slukker for kondensvandspumpen.

Der er skrevet, at man skal slukke på affugteren i stedet for.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Anlægs nummer.	Fortunastok EDB	Kunde	Kastellet	Udført af	AP
Sagsnummer	S-2451	Påbegyndt uge	22	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	OK				
Kondensvandsafløb/Pumpe	OK				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	OK				
Lækagesøgt anlæg	OK				
Suge tryk	4,6	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	OK				
Filtre rensset/skiftet	OK		Renset	Vand	
Funktion af ventilatorer	OK				
Kondensatorflade	OK		Renset	Nitrogen	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Skiftes 2 stk. AAA batterier i fjernbetjening				
Arbejdet afsluttet uge	22			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Fryser 2	Kunde	kastellet køkken	Udført af	simon
Sagsnummer	s-2451	Påbegyndt uge	24	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	0,4	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	Ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Nej				
Suge tryk	1,5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	15	Bar	Målt med manometer		
Fordampmanometerja	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset med nitrogen	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	god				
Arbejdet afsluttet uge	24			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	grøntrum	Kunde	kastellet køkken	Udført af	simon
Sagsnummer	s-2451	Påbegyndt uge	24	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	16	Bar			
LT-Pressostat	0,1	Bar			
Blæserstyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	Ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Nej				
Suge tryk	1,1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	9	Bar	Målt med manometer		
Fordampmanometerja	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset med nitrogen	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel typ	134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	god				
Arbejdet afsluttet uge	24			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer	kølerum	Kunde	kastellet køkken	Udført af	simon
Sagsnummer	s-2451	Påbegyndt uge	24	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	26	Bar			
LT-Pressostat	0,6	Bar			
Blæsestyring	ok				
Oliestand kompressor	ok				
Funktionsprøvning	Ja				
Kondensvandsafløb/Pumpe	-				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	Nej				
Suge tryk	3,3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	17,8	Bar	Målt med manometer		
Fordampmanometerja	ok				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ja				
Kondensatorflade	ok			renset med nitrogen	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel typ	404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	god				
Arbejdet afsluttet uge	24			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Sønder Magasin EDB	Kunde	Kastellet	Udført af	AP
Sagsnummer	S-2451	Påbegyndt uge	22	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	OK				
Kondensvandsafløb/Pumpe	OK				
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	OK				
Lækagesøgt anlæg	OK				Sæbevand Læs punkt 1
Suge tryk	2,1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	OK				Læs punkt 2
Filtre rensset/skiftet	OK		Renset		Vand
Funktion af ventilatorer	OK				
Kondensatorflade	OK		Renset		Kondensatorens
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<ol style="list-style-type: none"> Anlæg er utæt, har dog ikke kunne finde nogen utætheder med sæbevand. Men da det kan ses på sugetrykket og at fordampere ikke blæser noget koldt luft ud, er det en indikation på at anlægget er utæt og kan derfor ikke godkende anlægget. Fordampere er begge beskidte og bør rense før de lukker til helt med skidt, dette skal gøres hvor der bliver lagt plastik ud under da der står et rack skab nede under. Skiftes 4 stk. AAA batterier i fjernbetjening Anlægget er et on/off anlæg fra 2003 med 2 fordamper. 				
Arbejdet afsluttet uge	22			Godkendt (ja/nej)?	Nej

Anlægs nummer.	Vagten EDB	Kunde	Kastellet	Udført af	AP
Sagsnummer	S-2451	Påbegyndt uge	22	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæserstyring	OK				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	OK				
Kondensvandsafløb/Pumpe	OK				Læs punkt 1
El/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	OK				
Lækagesøgt anlæg	OK				Sæbevand
Suge tryk	4,9	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	OK				Læs punkt 2
Filtre rensset/skiftet	OK		Renset		Vand
Funktion af ventilatorer	OK				
Kondensatorflade	OK		Renset		Kondensatorens
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R407C				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bør skifte kondensvandspumpen da, den ser lukket ud med skidt og man kan ikke skille den ad og rense den. 2. Fordamper meget beskidt og bør rense før den lukker til helt med skidt, dette skal gøres hvor der bliver lagt plastik ud under da der står en computer samt telefon skab under. 3. Skiftes 2 stk. AAA batterier i fjernbetjening 4. Anlægget er et on/off anlæg fra 2003. 				
Arbejdet afsluttet uge	22			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Anlægs nummer.	Veteran bygning affugter	Kunde	Kastellet	Udført af	AP
Sagsnummer	S-2451	Påbegyndt uge	22	År	2017
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-Pressostat	-	Bar			
LT-Pressostat	-	Bar			
Blæsestyring	-				
Oliestand kompressor	-				
Funktionsprøvning	OK				
Kondensvandsafløb/Pumpe	OK				
EI/Kontakter	-				
Rørsystem kontrolleret	OK				
Lækagesøgt anlæg	-				
Suge tryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamper flade	OK				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kondensatorflade	OK				
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	OK				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	<p>Har sat mærker op da der ikke må slukkes for sikkerhedsafbryder da den slukker for kondensvandspumpen og da jeg kom derned lå der vand på gulvet der er skrevet at man skal slukke på affugteren i stedet.</p>				
Arbejdet afsluttet uge	22		Godkendt (ja/nej)?		ja