

Den Kongelige Livgarde

Livgardens Kaserne

Gothersgade 100

1123 København K

Vedrørende : Rapport for køleservice maj 2014

ISO 9001 certificeret - 24 timer udkald

Det bør noteres at:

Alle anlæg i rimelig stand.

Indfrysingsanlægget anvendes ikke mere.

Hvis der stadig er kølemiddel på anlægget og det ikke skal bruges i længere tid, skal det følge lovgivning tomsuges, subsidiært fjernes.



Servicerapport

Anlægs nummer.	Frostanlæg kælder rum 1	Kunde	Livgarden		Udført af	Lck
Sagsnummer	S-1554	Udført uge	21		År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-pressostat	27	Bar	Kontrolleret			
LT-pressostat	0.3	Bar	Kontrolleret			
Blæsestyring	ok		Kontrolleret			
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret			
Funktionsprøvning	ok					
Rørsystem kontrolleret	ok					
Lækagesøgt anlæg	ok				sæbevand	
Sugetryk	1.7	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	16.5	Bar	Målt med manometer			
Fordamperflade	ok		Stand			
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	ok		Stand		Vasket med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kølemiddel type	404a					
Påfyldt kølemiddel	-	kg				
Generel vurdering af anlæg og bemærvurderingen	Fordamper frostrum 1 kælder Ok stand					
Arbejdet afsluttet uge	21				Godkendt (ja/nej)?	ja

Servicerapport

Anlægs nummer.	Kompressor for serverrum 1 sal	Kunde	Livgarden		Udført af	Lck
Sagsnummer	S-1554	Udført uge	21		År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret			
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret			
Blæsestyring	ok		Kontrolleret			
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret			
Funktionsprøvning	ok					
Rørsystem kontrolleret	ok					
Lækagesøgt anlæg	ok				sæbevand	
Sugetryk	8	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	18.5	Bar	Målt med manometer			
Fordamperflade	ok		Stand			
Filtre rensset/skiftet	renset					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	ok		Stand		Vasket med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kølemiddel type	410a					
Påfyldt kølemiddel	-	kg				
Generel vurdering af anlæg og bemærvurderingen	Fordamper i serverrum Ok stand					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?		ja

Servicerapport

Anlægs nummer.	Kompressor for 3 kølerum	Kunde	Livgarden		Udført af	Lck
Sagsnummer	S-1554	Udført uge	21		År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-pressostat	27	Bar	Kontrolleret			
LT-pressostat	1	Bar	Kontrolleret			
Blæsestyring	ok		Kontrolleret			
Oliestand kompressor	ok		Kontrolleret			
Funktionsprøvning	ok					
Rørsystem kontrolleret	ok					
Lækagesøgt anlæg	ok			sæbevand		
Sugetryk	2.5	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	16	Bar	Målt med manometer			
Fordamperflade	ok		Stand			
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	ok		Stand	Vasket med kondensator rens		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kølemiddel type	404a					
Påfyldt kølemiddel	-	kg				
Generel vurdering af anlæg og bemærvurderingen	Fordamper kølerum1, 2 og 3 Ok stand					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja	

Servicerapport

Anlægs nummer.	Kold jomfru kompressor i kælder	Kunde	Livgarden		Udført af	Lck
Sagsnummer	S-1554	Udført uge	21		År	2014
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-pressostat	14	Bar	Kontrolleret			
LT-pressostat	0.3	Bar	Kontrolleret			
Blæsestyring	-		Kontrolleret			
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret			
Funktionsprøvning	ok					
Rørsystem kontrolleret	ok					
Lækagesøgt anlæg	ok			sæbevand		
Sugetryk	1.5	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk	8	Bar	Målt med manometer			
Fordamperflade	ok		Stand			
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	ok		Stand	Vasket med kondensator rens		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kølemiddel type	134a					
Påfyldt kølemiddel	-	kg				
Generel vurdering af anlæg og bemærvurderingen	Fordamper 3 stk i kølediske Ok stand					
Arbejdet afsluttet uge	21			Godkendt (ja/nej)?	ja	

