

KASTELLET

Kastellet
2100 København Ø

22-09-2016

Vedrørende : Rapport for køleservice august 2016

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald

Bemærkninger:

Generalstok EDB:

Anlæg har ikke kørt længe
Elinstallation ikke færdiglavet

Køkken køl 6:


Mislyde fra kondensator

Sønder magasin EDB:

Anlæg meget slidt.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Anlægs nummer.	Fortunastok Edb	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	4.5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok. Anlæg var slukket.				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægsnummer.	Frostrum	Kunde	kastellet kantine	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	28	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.1	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	1.3	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	13,5	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Fryser 1	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Generalstok Edb	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	-				
Rørsystem kontrolleret	-				
Lækagesøgt anlæg	-			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	-		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kondensatorflade	-		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	-				
Kølemiddel type	-				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	anlæg har ikke strøm, det har anlæg ikke haft et stykke tid nu. Skal anlæg tomsuges?				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Grøntrum	Kunde	kastellet kantine	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	16	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.1	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	1	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	7	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 1	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 2	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 3	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 4	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 5	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 6	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok. Mislyd fra kondensatormotor				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køl 7	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge			36	Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Køledisk	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	-	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok.				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Kølerum	Kunde	kastellet kantine	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	25	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0.5	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	2.5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	13	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	-ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R404a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Sønder magasin Edb	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	3.48	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok	Anlæg er af ældre dato og bærer tegn på dette. (2003)			
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja

Anlægs nummer.	Vagten Edb	Kunde	kastellet	Udført af	kj
Sagsnummer	S-2289	Påbegyndt uge	36	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Lægsøgerspray	
Sugetryk	4.5	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	skyllet med kondensator rens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	R407c				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok. fordamper meget beskidt				
Arbejdet afsluttet uge	36			Godkendt (ja/nej)?	ja