

Forsvarsakademiet
Svanemøllens Kaserne
Ryvangs Allé 1
2100 København Ø

Att. Mikkel Rostig


Vedrørende : Service køleanlæg uge 19 2015

ISO 9001 kølecificeret - 24 timers ud kald

Det skal bemærkes at:

Kølekompressor ved serverrum er faldet ned.
Står pt på en spand.

Med venlig hilsen
Jørgen Langkjær



Service rapport

Anlægs nummer.	Maskinrum Acson	Kunde	aflangshage	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-1795	Påbegyndt uge	uge19	År	2015
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	--	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ja				
Rørsystem kontrolleret	ja				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	7,16	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ja				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	nej				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	anlæg er faldet ned står på en spand				
Arbejdet afsluttet uge	19			Godkendt (ja/nej)?	Nej