

**Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse**

Arsenalvej 55  
9800 Hjørring

Vedrørende: Drogden fyr, køleservice november 2016

---

ISO 9001 certificeret - 24 timers udkald

**Bemærkninger:**

Alt i orden

Med venlig hilsen

**Jørgen Langkjær**



# Service rapport

Dato: 03-07-2014

Anlægs nummer.	1	Kunde	Drogden fyr	Udført af	Lk
Sagsnummer	S-2347	Påbegyndt uge	47	År	2016
<b>Opgaver</b>	<b>Resultat</b>		<b>Handling</b>	<b>Bemærkninger</b>	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem kontrolleret	ok				
Lækagesøgt anlæg	ok			Sæbevand	
Sugetryk	8.4	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	renset				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	ok		Stand	vasket med kondensatorrens	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	410a				
Påfyldt kølemiddel	-	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	godt				
Arbejdet afsluttet uge	47			Godkendt (ja/nej)?	Ja

Udarbejdet af: AK

Godkendt af: JP