

Muldebjerg Radarstation

Grib skov

Vedrørende : Rapport for service ventilation Muldebjerg Radarstation august 2014

ISO 9001 kølecertificeret - 24 timer udkald

Det bør noteres at:

Intet at bemærke

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Sanghera', is written on a light yellow rectangular background.

SERVICERAPPORT VENTILATION

Projektnummer:	141920
Kundenavn:	Multebjerg radarstation
Adresse:	Grib skov
Aggregattype:	Exhausto
Anlægsnummer:	VEX 140 V140HLFC1W
Genvindingstype:	Kryds
Placering:	Kælder

Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Service afbryder	x				
Ventilator (Indblæsning)	x	x			
Ventilator (Udsugning)	x	x			
Filtre i anlæg (Indblæsning)			x		
Filtre i anlæg (Udsugning)			x		
Flexforbindelser					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Remme og remhjul (Indblæsning)	Nej				Direkte trukket
Remme og remhjul (Udsugning)	Nej				Direkte trukket
Motor lejer (Indblæsning)	x				
Motor lejer (Udsugning)	x				
Vand-Varmeflade					
EL-Varmeflade					
Veksler	x				
Spjæld indtag + motor	x				
Spjæld afkasts + motor	x				
Bypassspjæld + motor					
Armaturer (Indblæsning)					
Filtre i armaturer (indblæsning)					
Armaturer (Udsugning)					
Kontrolpunkter	Kontrol	Renset	Skiftet	Defekt	Bemærkninger
Frosttermostat					
Brandtermostat (Indblæsning)	x				
Brandtermostat (Udsugning)	x				

Bemærkninger:

Noget kanalføring er ændret på anlægget.