

Flyvestation Skalstrup

Køgevej 167

4621 Gadstrup

EAN 5798000201552

Vedrørende : Rapport for køleservice juli 2016 Skalstrup og SAR

Bemærkninger:

Skalstrup bygning 65

Anlæg serviceret og fundet OK

Skalstrup kold jomfru 1 i køkken

Anlæg serviceret og fundet OK

SAR


Køleanlæg for køleflade i ventilationsanlæg var meget snavset og skulle renses flere gange.

Funktion testet uden om CTS anlæg.

Anlæg OK.

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Anlægs nummer.	1	Kunde	sar		Udført af	kim + Tim
Sagsnummer	s-2190	Påbegyndt uge	27		År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger		
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret			
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret			
Blæsestyring	ok		Kontrolleret			
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret			
Funktionsprøvning	Ok					
Rørsystem kontrolleret	Ok					
Lækagesøgt anlæg	Ok					
Sugetryk	7,7	Bar	Målt med manometer			
Kondenseringstryk		Bar	Målt med manometer			
Fordamperflade	Ok		Stand	Køleflade ventilation		
Filtre rensset/skiftet	ok					
Funktion af ventilatorer	ok					
Kondensatorflade	Ok		Stand	vasket maxi3		
Filtre rensset/skiftet	-					
Funktion af ventilatorer	Ok					
Kølemiddel type	R410A					
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej				
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok					
Arbejdet afsluttet uge			27	Godkendt (ja/nej)?	Ja	

Anlægs nummer.	Bygning 65	Kunde	skalstrup flyvestation	Udført af	kim + Tim
Sagsnummer	s-2190	Påbegyndt uge	27	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	Ok				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok				
Sugetryk	8,7	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	Ok		Stand	vasket	
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	Ok		Stand	vasket maxi3	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R410A				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	27		Godkendt (ja/nej)?	Ja	

Anlægsnummer.	1 koldjomfru i køkken	Kunde	skalstrup flyvestation	Udført af	kim + Tim
Sagsnummer	s-2190	Påbegyndt uge	27	År	2016
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
Blæserstyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	Ok				
Rørsystem kontrolleret	Ok				
Lækagesøgt anlæg	Ok				
Sugetryk	ok	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	ok	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	Ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	ok				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kondensatorflade	Ok		Stand		
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	Ok				
Kølemiddel type	R290				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	ok				
Arbejdet afsluttet uge	27		Godkendt (ja/nej)?	Ja	