

KAKI

Helseholmen 1

2650 Hvidovre

Vedrørende : Servicerapport køleanlæg køkken KAKI september 2018

Service køkken

Bemærkninger

Anlæg 4 Mannerup

Rimelig stand, kondensator dårlig.

På 3 af skabene er defekte genfordampnings varmelegemer.

Pris fremsendes.

Skab 6

Rimelig stand, kondensator dårlig

Der er olieudtræk ved sugestopventil, anlæg mangler dog ikke kølemiddel

Med venlig hilsen

Jørgen Langkjær



Servicerapport

Anlæg	Anlæg 4 Mannerup	Kunde	kaki	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2661	Påbegyndt uge	41	År	2018
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	16	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0,5	Bar	Kontrolleret	justeret fra 0 til 0,5	
Blæsestyring	ok		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	ok		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem Kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	1,2	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	9,8	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand	6 stk	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer					
Kondensatorflade	ja		Stand	Dårlig stand	
Filtre rensset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	134a				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	Rimlig Der er 3 stk genfordampningsvarmelegmer der er defekte nye er sat i ordre				
Arbejdet afsluttet uge	41			Godkendt (ja/nej)?	ja

Servicerapport

Anlæg	skab 6	Kunde	kaki	Udført af	Torben
Sagsnummer	s-2661	Påbegyndt uge	41	År	2018
Opgaver	Resultat		Handling	Bemærkninger	
HT-pressostat	-	Bar	Kontrolleret		
LT-pressostat	0,5	Bar	Kontrollere		
Blæserstyring	-		Kontrolleret		
Oliestand kompressor	-		Kontrolleret		
Funktionsprøvning	ok				
Rørsystem Kontrolleret	nej				
Lækagesøgt anlæg	nej				
Sugetryk	1,2	Bar	Målt med manometer		
Kondenseringstryk	-	Bar	Målt med manometer		
Fordamperflade	ok		Stand		
Filtre renset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer					
Kondensatorflade	ja		Stand	Dårlig stand	
Filtre renset/skiftet	-				
Funktion af ventilatorer	ok				
Kølemiddel type	r49				
Påfyldt kølemiddel	nej	Ja/Nej			
Generel vurdering af anlæg og bemærkninger	rimlig der er olieudtræk v sugestopventil anlæg mangler dog ikke kølemiddel				
Arbejdet afsluttet uge	41	Godkendt (ja/nej)?			ja