

Ebberup Vandværk
CO/Hans Jørgen Larsen
Ravnekærvej 43
5631 Ebberup
Att.: Hans Jørgen Hvid Larsen

Rapportnr.: AR-23-CG-23053667-01
Batchnr.: EUDKVE-23053667
Kundenr.: CA0003218
Modt. dato: 26.06.2023

Analyserapport

Prøvested: Ebberup Vandværk - Ravnekærvej 43, taphane - 80934 - / 4421006297
Udtagningsadresse: Ravnekærvej 43, 5631 Ebberup
Prøvetype: Drikkevand - Gruppe A parametre
Prøveudtagning: 26.06.2023 kl. 08:25
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S SQ6W
Analyseperiode: 26.06.2023 - 27.06.2023

Prøvemærke: Stalden

Lab prøvenr:	835-2023-81248014	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Urel (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	81243443					*	A
Farvetal, Pt	2.1	mg Pt/l		15	1	DS/EN ISO 7887:2012, metode C	A 15
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS ISO 5667-5:2006,MST - Drikkevand. Manual for prøvetagning (v5,2021	
Prøvetagning uden flush	Udført					DS ISO 5667-5:2006,DS/EN ISO 19458:2006	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Kopi til:

Assens Kommune, Hansen (PERHA) Per, Rådhus Alle 5, 5610 Assens
Assens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhus Alle 5, 5610 Assens

27.06.2023

Kundecenter
Tlf: 70224256
Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

n): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative målesikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse

**): Miljøministeriets bek.nr. 504 af 14. maj 2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen).

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.