

Checklista för offert

Vad kan en offert för ett nytt värmesystem innehålla? Uppgifter om vad som ingår i offerten kan variera mellan olika installatörer. Med bra underlag och samma uppgifter till alla leverantörer ökar förutsättningarna att du får offerter som är jämförbara med varandra.

Här nedan följer en lista med exempel på åtaganden som kan ingå i en offert och uppgifter som är bra att ta fram inför en offertförfrågan.

Uppgifter att ta fram inför en offertförfrågan

- Energianvändningen i huset under ett år
- Hur huset värms idag
- Behovet av varmvatten
- Huvudsäkringens storlek
- Framtida planer, om du exempelvis planerar att bygga ut huset

Uppgifter som bör finnas med i offerten

- Typ och prestanda av det nya värmesystemet (effekt, värmefaktor, tillsatseffekt, köldmedium)
- Om kontakt med elbolag för eventuell förändring av storlek på abonnerad eleffekt ingår
- Varmvattenberedning (om det ska ingå)
- Kringutrustning (givare, shuntgrupper, expansionskärl, säkerhetsventiler, internetanslutning)
- Provkörning av systemet när det är satt i drift
- Extrakostnader för eventuell asbetsanering
- Avluftning och injustering i den gamla utrustningen (radiatorsystemet)
- Driftinstruktioner
- Grovstädning
- Rivning och borttransport av gammal panna, cistern etc. Eventuell extra radiator eller fläktkonvektor i pannrum/tvättstuga
- Isolering av rör
- Serviceavtal

- Einstallation
- Garantier/försäkringar
- Håltagning
- Pris (om bidrag eller rotavdrag är aktuellt bör priset anges både före och efter avdrag)
- Eventuella resekostnader
- Rivning för att få in ny utrustning i huset
- Moms
- Tidplan (inklusive datum för offerten och offertens giltighetstid)
- Betalningsvillkor

För bergvärmepumpar kan följande punkter vara aktuella:

- Aktivt borrhålsdjup (under grundvattennivån)
- Specifikation av köldbärarvätska (brine)
- Längd på infodringsrör som ingår i priset
- Avluftning av kollektorslang
- Maximalt avstånd från hus till borrhål
- Borttransport av borrhaxisolering av rör
- Grävning och återställande av gräsmatta etc.

För luftvärmepumpar kan följande punkter vara aktuella:

- Fundament och gjutning av platta till utedel
- Vibrationsdämpare till utedel
- Säker avledning för kondensvattnet
- Kanal för rördragning

För frånluftvärmepumpar kan följande punkter vara aktuella:

- Rengöring av frånluftskanaler och injustering av ventilation
- Eventuell tilläggsisolering av frånluftskanaler

Tänk på att...

1. Ta gärna in minst tre offerter.
2. Vid installation av värmepump krävs i vissa kommuner anmälan eller ansökan. Ta reda på vad som gäller i din kommun.
3. Köldmedium förekommer i många värmesystem och får bara hanteras av en certifierad köldtekniker.
4. Företaget du anlitar bör ha varit på plats i ditt hus innan slutgiltig offert lämnas.