

Regler för hästskoning

Anvisning för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för Brandfarliga Arbeten

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/arrendator:	Datum:

Vid detta stall får hovslagaren parkera sin bil närmare än 15 meter och utföra brandfarliga arbeten under dessa förutsättningar:



- › Hovslagarens bil får ställas på denna plats:
- › Hovslagaren har certifikat för brandfarliga arbeten eller heta arbeten
- › Hovslagarens bil är parkerad minst 2 meter från stalllets fasad.
- › Vid hovslagarens bil och inom en radie på 5 meter från arbetsplatsen är brännbart material som strö, brännbara upplag eller växtlighet borttaget.
- › Arbete som orsakar gnistor utförs så att gnistor riktas bort från stallet.
- › Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- › Jordfelsbrytare ska finnas för el som dras till bil.
- › Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste hovslagaren få tillstånd utfärdat av den tillståndsansvarige för Brandfarliga Arbeten. Kontakta:

Namn: **Tel nr:**.....



Denna anvisning kan du ladda ned på
hovslagareforeningen.se eller
brandfarligaarbeten.com

BFA Hovslagare 2020-1

