


Regler för hästskonig

Anvisning för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för Brandfarliga Arbeten

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/arrendator:	Datum:

Inne i detta stall får hovslagaren utföra VARMSKONING under dessa förutsättningar:



- › Plats för varmskonig:
- › Hovslagaren har certifikat för brandfarliga arbeten eller heta arbeten
- › Golvet är obrännbart med bredd på minst 2,5 meter.
- › 2 meter framför och bakom hästen samt väg till bil är rent och hästtäcken, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat.
- › Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskoningen.
- › Vägg ansluter mot golv utan större springor
- › Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
- › Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- › Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning

Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste hovslagaren få tillstånd utfärdat av den tillståndsansvarige för Brandfarliga Arbeten. Kontakta:

Namn: **Tel nr:**.....



Denna anvisning kan du ladda ned på
hovslagareforeningen.se eller
brandfarligaarbeten.com

BFA Hovslagare 2020-1

