


## Regler för hästskonig

Anvisning för särskild anordnad plats som INTE kräver tillstånd för brandfarliga heta arbeten.

Stallnamn:	Telefon:
Adress:	E-post:
Kartkoordinater:	Utfärdat av:
Ägare/arendator:	Datum:

Inne i detta stall får hovslagaren utföra VARMSKONING under dessa förutsättningar:



- Plats för varmskonig: \_\_\_\_\_
- Hovslagaren har certifikat för brandfarliga heta arbeten.
- Golvet är obrännbart med bredd på minst 2,5 meter.
- 2 meter framför och bakom hästen samt väg till bil är rent och hästtäckan, ströbalar, höpåsar och annat brännbart är bortplockat.
- Boxdörrarna vid platsen hålls stängda under hästskonigen.
- Väg ansluter mot golv utan större springor.
- Svetsning eller slipning som orsakar gnistor inte utförs i stallet.
- Utöver brandsläckare i hovslagarens bil finns det ytterligare en brandsläckare lätt tillgänglig.
- Om inget ovanligt inträffat krävs ingen efterbevakning.

**Om ovanstående INTE kan uppfyllas måste hovslagaren få tillstånd utfärdat av den tillståndsansvarige för brandfarliga heta arbeten. Kontakta:**

Namn: \_\_\_\_\_ Tel nr: \_\_\_\_\_



Denna anvisning kan du ladda ned på  
[hovslagareforeningen.se](http://hovslagareforeningen.se) eller  
[brandfarligaarbeten.se](http://brandfarligaarbeten.se)

