

# Prøvningsudvalget for Olietanke

Sekretariatet

## GODKENDELSE

I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

- A. Betegnelse: Udførelse af indvendig og udvendig korrosionsbeskyttelse i ståltanke med belægning af hele tankens overflade med typegodkendt belægning.
- B. Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder indtil 25. marts 2027.
- C. Ansøger: Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS  
Ventrupparken 10  
2670 Greve
- D. Beskrivelse: Korrosionsbeskyttelse af ståltanke ved belægning med typegodkendt belægning på hele tankens indvendige eller udvendige overflade. Belægningen kan påføres i nye tanke eller i tanke, som allerede har været taget i brug.
- E. Godkendelse: Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS. typegodkendes til at udføre korrosionsbeskyttelse af ståltanke ved belægning på hele tankens indvendige eller udvendige overflade i henhold til § 7 i bekendtgørelsen.

### Vilkår:

#### 1. Anvendte produkter

Indeværende godkendelse omfatter kun påføring af produkter, som er typegodkendt til indvendig korrosionsbeskyttelse i ståltanke. Ved påføring i tanke, som allerede har været taget i brug, skal det fremgå af produktets typegodkendelse, at produktet er egnet til denne anvendelse.

Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS er forpligtiget til at opbevare en kopi af typegodkendelsen på det produkt, som anvendes til indvendig korrosionsbeskyttelse. Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS er ligeledes forpligtiget til at have en kopi af leverandørens anvisninger for påføring.

## 2. Tredjepartskontrol ved belægning i tanke, som allerede har været taget i brug

Den del af indeværende godkendelse, som omfatter belægning i tanke, som allerede har været taget i brug, er pt. betinget af, at arbejdet udføres under tilsyn af en af PUFO godkendt uafhængig tredjepart.

Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS skal inden arbejdets igangsættelse meddele PUFO, hvor og hvornår arbejdet skal udføres, og hvilken tredjepart som fører tilsyn. Efter arbejdets udførelse, skal Nordic Powergroup - Boiler Cleaning Technologies ApS fremsende dokumentation for tredjeparts tilsyn. Dokumentationen skal være fyldestgørende for det samlede belægningsarbejde, omfattet af indeværende godkendelse.

På baggrund af ovennævnte dokumentation vil PUFO meddele virksomheden, om de fremtidige belægningsarbejder kan udføres uden tilsyn.

## 3. Påføring og anvisninger

Påføring af indvendig korrosionsbeskyttelse skal udføres i henhold til bekendtgørelsens krav og i henhold til leverandørens anvisninger med de tillægskrav, der måtte være anført i produktets typegodkendelse.

Forud for påføring, i allerede ibrugtagne tanke, skal der foretages en fuld inspektion af tanken, jf. § 18 og bilag 9 i bekendtgørelsen.

Kontrol med den færdige belægning skal udføres i overensstemmelse med kravene i bilag 5, afsnit 3 i bekendtgørelsen og i produktets typegodkendelse.

Inspektionsrapport og en kopi af dokumentationen for den færdige belægning skal udleveres til tankejer.

## 4. Tankattest og mærkeskilt

Efter påføring af korrosionsbeskyttelse i tanke, som allerede har været taget i brug (reovering), skal der udstedes et tillæg til tankattesten, og tankens påfyldningsstuds skal forsynes med tydeligt permanent fastgjort mærkeskilt, jf. reglerne i den på tidspunktet gældende bekendtgørelsen (§ 18 i den pt. gældende bekendtgørelse).

For enkeltvæggede tanke skal tillægget til tankattesten indeholde følgende vilkår til inspektion:

1. Belægning skal inspiceres senest 5 år efter belægningens udførelse
2. Hvis belægningen ved første geninspektion findes i god stand, gives tilladelse til fortsat brug i højst 10 år indtil næste geninspektion.

Såfremt tanken var i dårlig stand inden belægningens udførelse, skal tiden til første inspektion nedsættes.

## F. Godkendelsens anvendelse:

Omtale af materialet som typegodkendt af Prøvningsudvalget for Olietanke må kun finde sted ved gengivelse af denne skrivelse i sin helhed.

P.U.V.

Allan Laursen