MH +5,00
DTB +3,40
STB +2,90

S200PP

D300PP

PE100

TB 400
MH +4,35
VG IN +3,25
VG UT +3,23

NB
MH +4,40
VG IN +3,58
VG UT+ 3,56

DRB400
MH +4,50
VG IN +3,75
VG IN +3,70
VG UT+3,59

ANSL. STPR

TB400
MH +4,50
VG IN +3,42
VG UT +3,40

ANSL. STPR

ISOLERING LÄGG OVAN LEDNING DÄR TÄCKNING ≤2 METER ELLER LIGGER I VÄG

ANSL. STPR

RB
MH +4,50
VG IN +3,82
VG UT+3,80

VG +3,70

VG +3,75

DRB400
MH +4,50
VG UT+3,90

VG +3,90

ANSL. SP. STÄMS AV
MOT VVS HANDLING

ANSL. V. STÄMS AV
MOT VVS HANDLING

V100PE MED
AVSTÄNGNINGSVENTIL

DRB
MH +4,50
VG IN +3,92
VG UT+3,90

DRB400
MH +4,50
VG IN +3,75
VG IN +3,62
VG UT+3,57

NB
MH +4,50
VG IN +3,70
VG IN +3,57
VG UT+3,50

VG +3,57

VG +3,70

VG +3,90

DRB
MH +4,50
VG IN +3,74
VG UT+3,72

ANSL. STPR

DRB
MK +4,50
VG IN+3,920
VG UT+3,90

0 5 10 Meters

TECKENFÖRKLARING OCH ANVISNINGAR

KOORDINATSYSTEM I PLAN: SWEREF 99 16 30
KOORDINATSYSTEM I HÖJD: RH 2000

ARBETSOMRÅDESGRÄNS

NYTT

- DAGVATTENLEDNING
- VATTENLEDNING
- SPILLVATTENLEDNING
- DRÄNLEDNING

- TB TILLSYNSBRUNN
- RB RENSBRUNN
- DRB DRÄNBRUNN
- DB DAGVATTENBRUNN, SPYGATT MED KUPOLSIL
- DB2 DAGVATTENBRUNN
- LEDNING/KABEL SOM SLOPAS

BEFINTLIGT

- DRÄNLEDNING
- DAGVATTENLEDNING
- VATTENLEDNING
- SPILLVATTENLEDNING

- DB2 DAGVATTENBRUNN
- TB TILLSYNSBRUNN
- DRB DRÄNBRUNN
- NB NEDSTIGNINGSBRUNN

-DAGVATTENLEDNINGAR ÄR Ø200PP DÄR INGET ANNAT ANGES.
-LEDNINGAR ANLÄGGS MED MINST 0,7% LUTNING, OM INGET ANNAT ANGES.
-DRÄNERINGSLEDNINGAR ÄR Ø110 OM INGET ANNAT ANGES.

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN

FFU

KALMAR SAMLINGSLOKAL PNR

FÖRETAG: OPTINA VVS AB | TEL.
UPPDRAGSNUMMER: XXXXXXXXX | RITAD AV: MOHAMED ABO-SHARKH | HANDLÄGGARE: MOHAMED ABO-SHARKH
DATUM: 2025-07-24 | REV. DATUM | ANSVARIG: DELAWAR OMAR

KALMAR SAMLINGSLOKAL
VA-PLAN

OBJ.NR	BYGGNAD	DEL AV BYGGNAD	PLAN	DEL	KOD	DISCIPLIN
			00	01	51	R

SKALA	RITNINGSNUMMER	BET
1:400	R-51-1-01	