



Handläggare: Ann Nystad

Tel: 08-606 93 60

ann.nystad@smohf.se

Lilla Hållsättra Samfällighetsförening

Vedahöjden 102

137 93 Tungelsta

DNR-2024-1562-6

Fastställande av undersökningsprogram

Verksamhetsutövare:	Lilla Hållsättra Samfällighetsförening
Organisations-/personnummer:	7164189834
Verksamhetens namn:	Lilla Hållsättra Samfällighetsförening
Verksamhetens adress/plats:	Lilla hållsättravägen 2/Salbergs väg 1
Fastighetsbeteckning:	LILLA HÅLLSÄTTRA 3:1
Kommun:	Haninge

Beslut

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställer programmet för regelbundna undersökningar av dricksvattenkvaliteten för Lilla Hållsättra Samfällighetsförening, organisationsnummer 7164189834, dricksvattenanläggning:

1. Regelbundna undersökningar som fastställts, se bilaga 1 sid 3.
2. Undersökningsprogrammet ska utföras enligt LIVSFS 2022:12.
3. Programmet gäller i 6 år om inga ändringar behöver göras med avseende på provtagningspunkter, -frekvenser eller -parametrar.

Beslutet är fattat med stöd av föreskrifter om dricksvatten LIVSFS 2022:12

- 17, 20–21 om undersökningsprogram
- 22–27 §§ om undersökningar
- 19 § om att beakta faroanalysen

Ni kan överklaga beslutet inom tre veckor. Se bilaga 2, sista sidan.

Bakgrund och kommunikering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har i samband med årets kontroll tagit del av uppgifter till undersökningsprogram för Lilla Hållsättra Samfällighetsförenings dricksvattenanläggning.

Förslag till undersökningsprogram kommunicerades till Lilla Hållsättra Samfällighetsförening den 6 maj 2024 via epost. Synpunkter kom in den 10 maj 2024: att flera punkter i tillägg till undersökningsprogram inte gäller verksamheten. Punkterna har justerats.

Beslutsmotivering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund har granskat uppgifter om undersökningsprogrammet, se bilaga 1, för dricksvattenanläggningen Lilla Hållsättra Samfällighetsförening och bedömer att den uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

§ 17 Verksamhetsutövare som producerar eller tillhandahåller dricksvatten från en distributionsanläggning ska ta fram ett skriftligt förslag till program för regelbundna undersökningar (undersökningsprogram) i enlighet med de parametrar och undersökningsfrekvenser som anges avseende utgående dricksvatten och dricksvatten hos användare i bilaga 1 och bilaga 3, Undersökningarna ska fördelas på ett sådant sätt att de är representativa för vattnets kvalitet under året. Parametrarna för radioaktiva ämnen kan minskas i enlighet med bilaga 3, avsnitt C, del III. Undersökningarna ska fördelas på ett sådant sätt att de är representativa för dricksvattnets kvalitet under året och vid distributionsanläggningar ska prover tas från olika representativa punkter.

§ 19 Vid framtagande av förslag till undersökningsprogram enligt § 17 ska resultatet av faroanalysen beaktas. Om något av de villkor som anges i bilaga 3, avsnitt C, del I är uppfyllt ska antalet parametrar utvidgas eller undersökningsfrekvensen i undersökningsprogrammet utökas. /Under de förutsättningar som anges i bilaga 3, avsnitt C, del II får antalet parametrar eller undersökningsfrekvensen i undersökningsprogrammet minskas.

§ 21 Undersökningsprogrammet ska fastställas av kontrollmyndigheten. Beslutet gäller i högst 6 år.

Information

Övriga upplysningar

- Analys av dricksvatten ska utföras av ett ackrediterat laboratorium.
- Ägare/innehavare är enligt lag skyldiga att hålla sig underrättade om gällande lagstiftning: [Du hittar gällande lagstiftning på www.livsmedelsverket.se](http://www.livsmedelsverket.se).
- Betydande ändringar av dricksvattenanläggningen ska anmälas till oss: www.smohf.se

Debitering

Vi tar betalt för den tid det tar att handlägga ärende om fastställande av undersökningsprogram. Se separat beslut. [Läs mer om våra taxor och avgifter på vår hemsida.](#)

Digital expediering

Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund skickar rapporter och beslut digitalt. Detta innebär att du inte kommer få en papperskopia på denna handling om vi har din e-postadress.

Digitalt godkända handlingar behöver inte ha namnunderskrift.

Ann Nystad
Miljöinspektör

Bilagor

1. Undersökningsprogram
2. Överklagandeinformation

Bilaga 1

Undersökningsprogram

Kontrolltyp	Parametrar	Frekvens
Råvatten (den punkt där vatten från brunnen tas in i vattenverket)	<ul style="list-style-type: none"> • E. coli • Intestinala enterokocker • Koliforma bakterier • Färg • Konduktivitet • pH • Turbiditet • Mangan ¹ 	2 prov per år
Utgående dricksvatten från vattenverket	<ul style="list-style-type: none"> • E. coli • Intestinala enterokocker • Koliforma bakterier • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C 	4 prov per år
	<ul style="list-style-type: none"> • pH • Färg • Turbiditet 	1 prov per år
Dricksvatten hos användaren (Provgrupp A) ²	<ul style="list-style-type: none"> • E. coli • Intestinala enterokocker • Koliforma bakterier • Odlingsbara mikroorganismer, 22°C • Långsamväxande bakterier • Färg • Konduktivitet • pH • Lukt • Smak • Mangan • Turbiditet 	2 prov per år
	<ul style="list-style-type: none"> • Mikrobiologisk och kemisk undersökning ² • Radon • Total alfaaktivitet • Total betaaktivitet • Indikativ dos ³ • Bisfenol A ¹ • Uran ¹ • PFAS 4 ^{1,4} • PFAS 21 ^{1,3} 	1 prov vartannat år

¹ Parametrar som ska undersökas från och med 2026.

² De parametrar som ingår i provgrupp A- respektive provgrupp B- undersökning hittar du i LIVSFS2022:12, bilaga 1, sid 9–17.

³ Endast om alfa- eller betaaktiviteten är överskriden.

⁴ Endast om faroanalysen indikerar att det är nödvändigt ska PFAS 4 och 21 undersökas.

Du kan överklaga beslutet

Är du inte nöjd med förbundets beslut kan du skriftligen överklaga det inom tre veckor från den dagen du tog del av beslutet. Kommer det in senare kan överklagandet inte prövas.

Parter som företräder det allmänna ska ha kommit in med sitt överklagande inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Överklagan lämnar du till förbundet

Vi ska pröva att ditt överklagande har kommit in i rätt tid och kontrollera om beslutet kan omprövas. Därefter skickar vi din överklagan vidare till överprövande myndighet, Länsstyrelsen, tillsammans med handlingarna i ärendet.

Skicka in din skriftliga överklagan med e-post miljokontoret@smohf.se eller med vanlig post: **Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund, 136 81 Haninge.**

Vad ska överklagandet innehålla?

- Det beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att förbundets beslut är felaktigt.

Andra handlingar, ombud eller behov av extra tid?

Finns det handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta förbundet i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

Anlitar du ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer.

I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Det är den överprövande myndigheten som beslutar om tiden kan förlängas.

Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta förbundet via e-post, miljokontoret@smohf.se eller via växeltelefonnummer [08-606 93 00](tel:08-6069300) och ange ärendets diarienummer, alternativt kontakta ärendets handläggare Ann Nystad på tel. 08-606 93 60.