



Beter Zeker.

U. Ref.: _____ O. Ref.: DW96U Verslagnr.: 866/140912/01

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Technisch Bureau Verbruggen vzw. www.btvcontrol.be

- BTV Antwerpen Tel. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- BTV Brabant-Wallon Tel. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- BTV Brussel Tel. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- BTV Hainaut Tel. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- BTV Liège Tel. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- BTV Limburg Tel. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- BTV Namur / Luxembourg Tel. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- BTV Oost-Vlaanderen Tel. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- BTV Vlaams-Brabant Tel. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- BTV West-Vlaanderen Tel. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

ADRES INSTALLATIE: Walterstraat 13
9130 Bellebroek

EIGENAAR: De Boch Tom
Adres: _____

OPDRACHTGEVER: _____
Adres: _____

INSTALLATEUR: _____
Adres: _____

BTW of IK: _____

EAN: _____
Teller nr. _____
Index: DW3

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 12.09.14 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - ~~eerste controle~~ - ~~controlebezoek~~ volgens: (AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B.4.12.2012) (T.R. art. 231) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwarend~~ - ~~Verkoop wooneenheid~~: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - ~~1.1.83~~ AREI art.86

Aansluiting: Spanning 30000 V Bescherming van de aansluiting max. 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² Alg. schakelaar: type DSUCA/300MA/4p.

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 21; RA: 22 Ohm; RI tot 1 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: eendvoud - en situatieschema

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OF NOTA'S: geen

nde enkel (aan)bare- en zichtbare delen werden gecontroleerd.

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK
gezien op
de aangestelde van de stroomverdelers
naam: _____
handtekening: _____

BESLUIT

- 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 12.09.14 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2. De installatie is **niet conform**.
- 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op _____.

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening)

BTV
D. Waterschoot 264
0497 52 73 64



* V E R S L A G - R A P P O R T *

voor de Directeur,



Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109, bus 6, B-1200 Brussel

BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN a.s.b.l.
TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN v.z.w.

Siège sociale / Maatschappelijke zetel
Neerveldstraat 109, bus 6 / Rue Neerveld 109, boîte 6
B-1200 BRUXELLES-BRUSSEL

Bureau administratif BTW / Administratieve zetel BTW
Potvlietlaan 7 - B-2600 BERCHEM (ANTWERPEN)
Tél. 03 259 03 31 - Fax 03 216 99 71

BTW / TVA BE-0406.486.616



Beter Zeker.
Bien Sûr.

www.btvcontrol.be

BC

REÇU - ONTVANGSTBEWIJS Nr 635392

CETTE PREUVE EST VALABLE COMME RELEVÉ DE COTISATION
DIT BEWIJS GELDT ALS BIJDRAGESTAAT

Date :
Datum : 12.09.14

(nom et adresse à mentionner intégralement)
(volledige naam en adres te vermelden)

Reçu de :
Ontvangen van : De Joch Tom
Walestraat 13, 9130 Oenebroek

la somme de	:		Cotisation	:	
de som van	:	119,-	Bijdrage	:	€
TVA N°	:		TVA	:	
BTW Nr.	:		BTW	:	€
			Total	:	
			Totaal	:	119,- €

pour l'examen de :
voor onderzoek van : 15 / Checkering nieuws.
RAPPORT N° :
VERSLAG Nr. : 2611100912101

pour le BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN,
voor TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN,

L'agent-visiteur
De agent-onderzoeker