

**AUSFALL- UND STÖRUNGSDATEN**  
**Kennzahlenblatt**  
 Berichtsjahr: **2022**



*Laut §14 Abs 1 Z 7 und Z 8 und bezugnehmend auf §7 der Netzdienstleistungsverordnung Strom (END-VO) hat jeder Verteilnetzbetreiber die*  
*<> durchschnittliche kundengewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit SAIDI und die*  
*<> durchschnittliche leistungsgewichtet ermittelte Nichtverfügbarkeit ASIDI*  
*gerechnet auf Basis der ungeplanten Versorgungsunterbrechungen basierend auf einem gleitenden 3-Jahres-Durchschnitt (wobei Versorgungsunterbrechungen bedingt durch regional außergewöhnliche Ereignisse nicht zu berücksichtigen sind) an die Regulierungsbehörde zu übermitteln sowie in geeigneter Weise, jedenfalls aber auf der Internetpräsenz zu veröffentlichen.*

Netzbetreiber: **EVU der Marktgemeinde Niklasdorf** E-Control-Nr. **65**  
 AT-Nummer **AT008330**

	2020	2021	2022	3-Jahres-Durchschnitt <sup>1</sup>
SAIDI	80,53	10,71	1,25	30,83
ASIDI	1242,05	202,05	25,66	489,92

Internet Seite der Veröffentlichung:  
[www.niklasdorf.at](http://www.niklasdorf.at)

<sup>1</sup> Zur Berechnung siehe Ausfüllhilfe bzw. Erläuterungen zur Netzdienstleistungsverordnung Strom