



**MILJÖFÖRVALTNINGEN**

Karlstad 2022-01-12  
Hälsoskyddsinspektörerna,  
miljoforvaltningen@karlstad.se

Österängarnas samfällighetsförening  
C/o Åsa Bergman Österängarna 619  
655 61 MOLKOM

## **Inspektion av avloppsanläggning på fastigheten KRAKERUD 5:2, Karlstad**

Dnr MN-2021-233      Dpl 37.02 Objid 41921

Miljöförvaltningen har 2020-10-07 inspekterat den enskilda BDT-avloppsanläggningen på fastigheten KRAKERUD 5:2. Närvarande vid inspektionen var miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Lisa Andersson, Sanna Johansson, Claes Andersson och Anna Kristoffersson. Till anläggningen leds BDT-vatten från KRAKERUD 5:15, KRAKERUD 5:16, KRAKERUD 5:18, KRAKERUD 5:19, KRAKERUD 5:23 och KRAKERUD 5:24. På inspektionen fastställdes att avloppet från BDT-vattnet leds till två slamavskiljare. Från slamavskiljarna leds BDT-vattnet vidare till två fördelningsbrunnar med två utloppsrör vardera ut i en markbädd och vidare till två uppsamlingsbrunnar. Utloppet går i ett dike. Tillstånd för anläggningen har inte kunnat påträffas.

Vid inspektionen noterades att det var mycket lite avloppsvatten i anläggningen och att fördelningsbrunnar och uppsamlingsbrunnar var torra och fyllda med gräs/jord. Detta tolkades som att anläggningen var i dåligt skick och troligtvis läckte ut otillräckligt renat avloppsvatten. Ett förslag till beslut om förbud på anläggningen kommunicerades därför med samfälligheten. Miljöförvaltningen fick svar om att endast en person bor permanent som är påkopplad anläggningen, övriga är fritidshus. Detta skulle kunna förklara att det var torrt i fördelningsbrunnarna då inspektionen gjordes på hösten.

Med anledning av ovanstående, tillsammans med att Länsstyrelsen (efter att kommunikeringen gått ut) meddelat att förbud för BDT-anläggningar bör meddelas restriktivt, gör att miljöförvaltningen bedömer att anläggningen inte behöver förbjudas.

Någon olägenhet kunde inte konstateras vid besöket varför det i dagsläget inte bedöms skäligt att ställa krav på förbättringsåtgärder. Följande bör dock åtgärdas;

- Uppsamlingsbrunnarna var torra och fyllda med gräs och jord. Dessa bör rensas.

Om olägenhet uppkommer bör anläggningen ställas i sådant skick att den uppfyller gällande krav.

För en väl fungerande anläggning är det viktigt att kontrollera slamavskiljarens funktion och se till att bädden hålls fri från växtlighet vars rötter kan skada ledningar m.m.

### **Upplysning**

Anordnande av en ny avloppsanläggning för bad-disk-tvättvatten är anmälningspliktigt och ska anmälas till miljöförvaltningen senast sex veckor innan planerad start för arbetet.

Om ni önskar att anlägga en ny anläggning för både WC- och bad-disktvättvatten blandat: Anordnande av en ny avloppsanläggning med WC är tillståndspliktigt och ansökan ska lämnas in till miljönämnden och ett beslut meddelas innan några anläggningsåtgärder påbörjas. Inga anläggningsåtgärder får påbörjas innan tillstånd ges.

Blankett för anmälan/ansökan finns att hämta på [www.karlstad.se](http://www.karlstad.se)

### **Lagstiftning**

I alla de situationer där miljöbalken gäller ska de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. tillämpas. Dessa regler innehåller bl.a. den så kallade bevisbörderegeln (1 §), försiktighetsprincipen (3 §) och skälighetsregeln (7 §). Dessa regler innebär att den som driver en miljöfarlig verksamhet dels ska kunna visa att verksamheten bedrivs på ett miljömässigt godtagbart sätt och dels se till att olägenhet för människors hälsa och miljön förebyggs, hindras eller motverkas genom behövliga försiktighetsmått, såvida åtgärderna inte är orimliga.

För avledande och rening av avlopp gäller också bestämmelserna i 9 kap 7 § miljöbalken. Enligt den paragrafen ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Såsom praxis utvecklats krävs både slamavskiljning och en efterföljande rening för att en enskild avloppsanläggning skall anses uppfylla dagens krav och miljöbalkens mål att främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.

På uppdrag av miljönämnden

Hälsoskyddsinspektörerna  
Miljöförvaltningen