



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

217. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d.15.1.14 på Værket

Fra bestyrelsen deltog : CTJ, KB, PM, TJ

afbud: LH

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 216 d. 11.12.13
2. Driftssituation, Varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, dec.
 - B) Økonomi, dec.
 - C) Gas-og El priser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Nitrogenanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Projekt varmevekslere, justering
 - E) Projekt 2014, alternativ brændsel
5. Eventuelt
 - A) Gaskedel optimering
 - B) Udtrædelsesprocedure
6. Næste møde

AD 1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 216 d. 11.12.13 blev godkendt uden bemærkninger.

AD 2:

KB berettede om megen gaskedeldrift og deraf svingende fremløbstemperatur 72 ned til 59 grader direkte på bynettet, dette er ikke særlig gunstigt for anlægget og hos forbrugeren. Differenstrykket bør ligge på 0,8 - 1,0 bar. Når Aku-tanken ikke anvendes over en længere periode, har Gasmotor vanskeligt ved at starte p.g.a. af for lav vandtemp. i bunden af Tanken, det er også en af grundene til at Gaskedel skal kobles på Tanken. Gasmotor skal altid være startklar.

KB undersøger om en min. krydsventilation i motorrum er tilstrækkelig ved stilstand, så der kan undgås stort varmetab.

AD 3:

Driftsrapport for december blev gennemgået og viste minimal motordrift og megen kedeldrift, ellers normale driftsforhold.

Økonomien er stabil, også sammenlignet med samme periode sidste år. Det mindre el salg modsvarer mindre gaskøb. Gasprisen er steget til 2,57 kr./ m³ (budget 2,50 kr/m³ Elprisen var 400 kr/Mwh i den korte driftsperiode.

Restancer er på det jævne, dog stadig problemer med

2/18 2014

prøver med en lille trykudligningsbeholder.

AD 4:

Nitrogenanlæg kører rimeligt stabilt, dog med lille utæthed ved ventil. Gasmotor kører OK i den korte drifttid. Inden sommerdrift bør der etableres omløb ved [REDACTED].
Vedr. alternativ brændsel aftaler KB besøg hos diverse værker med Biobrændsel.




AD 5:

Gaskedel skal som ovenfor nævnt kobles direkte på Tanken (direkte på bynet skal stadig være muligt) selvom det kræver ny rørføring, ventiler og pumpe.
Hvad angår udtrædelsesprocedure foregår der flere retssager med forskelligt udfald. Kun de første andelshavers underskrift er gældende efter vedtægter. Efterfølgende boligejer skal blot overholde den gældende forblivelsespligt. Ved en eventuel udtrædelse skal Værket frakoble stikledninger med blindprop tæt på Hovedledning, samt fjerne Værkets måler og veksler. Den resterende stikledning på matriklen må aftales med den pågældende ejer.

AD 6:

Næste møde **Onsdag d. 19.2.14 kl. 19.00 på Værket**

Referent: TJ



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

3/18 2014

REFERAT

218. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d. 19.2.14 på Værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 217 d. 15.1.14
2. Driftssituation, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, jan.
 - B) Økonomi, jan.
 - C) Gas- El priser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Nitrogenanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Projekt varmeveksler, justering
 - D) Projekt 2014, alternativ brændsel
5. Eventuelt
 - A) Gaskedel, rørføring til varmetank
 - B) Info. fra besøg hos Værum Varmeværk, Langå
6. Næste møde

AD1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 217 d. 15.1.14 blev godkendt uden bemærkninger.

AD2:

KB berettede om minimal motordrift ca. 20 timer, men til gengæld er der opstået oliespild fra revne i bundkar nok engang. Megen kedeldrift medfører at ventil pendler op og ned for at mindske store temperaturudsving på fremløb.

AD3:

Driftsrapport, jan. viste 10% mindre varme ab værk mod sidste år samme tid, ellers normal drift. Økonomien er på det jævne uden store ekstra udgifter. Gasprisen er faldet lidt, men det er elprisen desværre også. Restancer ligger hovedsageligt hos 2 [redacted] men ellers ikke alarmerende efter 1. gangs rykker.

Forbruger

[redacted] idet føler på vejrkompositionenhed ikke er egnet til mild vinter med afkølede blæst.

AD4:

Nitrogenanlæg har stadig utæt T-hane. Gasmotors oliespild skal udbedres. Ved de enkelte nye vekslere med pulserende ulemper, forsøger LH med Trykudligningsbeholder på eget anlæg. Diverse tilbud indhentes for alternativ brændsel.

4/18 2014

AD5:

Tilbud på supplerende rørføring inkl. ventiler og pumper for at kunne føre gaskedelvarmen direkte i tanken, der kan dermed opnås mindre kedeldrift i Weekenden (Støj fra skorsten ved kedeldrift, især ved østenvind ind over Byen)
KB og TJ besøgte Værum Varmeværk, Langå der har fået nyt Weiss Pillefyr.
[redacted] mente at flis var uaktuelt for et værk af vores størrelse med minimal bemanning. Havde DLG som pilleleverandør. Ville altid være behjælpelig ved eventuelle spørgsmål.

AD6:

Næste møde : **Onsdag d. 19. 3. 14** kl. 19.00 på Værket

Referent: TJ

Toku Yamamoto
Erik Jørgensen
Jens Holten
Peter Madsen

5/18 2014



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

219. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d.19.3.14 på Værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 218 d. 19.2.14
2. Driftssituation, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, feb.
 - B) Økonomi, jan.
 - C) Gas - El priser
 - D) Restancer
 - F) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Nitrogenanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Projekt varmeveksler , justering
 - D) Projekt 2014, alternativ brændsel
5. Eventuelt
 - A) Tidspunkt for ekstraordinær generalforsamling
 - B) Info. solfangeranlæg
6. Næste møde, evt. med konsulent og revisor

AD1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 218 d.19.2.14 blev godkendt uden bemærkninger.

AD2:

KB berettede om eftersyn på gasmåler. Defekt relæ der styrer blandesløjfe. Bundkar ved gasmotor lækker olie. Motor fejlmelding ved stop, årsag ikke fundet. Xergi har tilpasset styring af fremløbspumper og temp. ved nedlukning af motor.

AD3:

Driftsrapport, feb. viser stadig mindre varme ab værk (mild vinter) og mest kedel-drift. Økonomien er stabil. Gasprisen har i kort tid været under 2,00 kr. men også lav elpris. Restancer er på det jævne. LH har forsøgt med trykudlignings beholder på eget anlæg uden mærkbar bedring.

AD4:

Ventil ved nitrogen er tætnet. Bundkar på gasmotor skal svejses. KB vil etablere anlæg for afluft af microbobler i bynet. Diverse tilbud på biobrændselsanlæg blev forelagt. Kedelhus opbygget af mursten eller stålplade skal drøftes.

AD5:

Byggeansøgning indsendes. Ekstraordinær generalforsamling bør afholdes efter Påske.

6/18 2014

Vedr. eventuel solfangeranlæg i fremtiden, ville Kraft og Kram pladsen være ideel.

AD6:

Næste møde: ? Der bør afholdes et Investeringsmøde Onsdag d. 9.4.14 kl. 18.00
på Værket (spisning) *ikke afholdt!*

Referent:

TJ

Tobias Mathias Andersen
Jenssen
Peter Madsen

7/18 2014



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT (Info) fra

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING d. 30. april 2014

Punkt på DAGSORDEN:

STILLINGTAGEN TIL PILLEFYRSANLÆG.

Formanden (også dirigent) bød på bestyrelsens vegne alle velkommen til denne ekstraordinær generalforsamling med punktet: Stillingtagen til pillefyrsanlæg, og udtrykte glæde over det store fremmøde.

Varslingen i Rold Skov Bladet blev svigtet med 1 uge, men indkaldelsen blev forbrugeromdelt rettidigt og blev godtaget af forsamlingen.

Inden ordet **INVESTERING** skulle fremlægges, slog bestyrelsen fast overfor forbrugerne at den længe ventede gældfri værks varmesats stadig er målet og forklaring følger senere.

Formanden informerede lidt om værket og forbruger situationen. Der er 2 forbrugere der forlader fjernvarmen til efteråret nemlig klubhuset og Skrænten 8. Til gengæld har vi fået nogle lejligheder i Brugsen koblet på værket og det er vi glade for.

Desværre er der 3 ejendomme som er ubeboelige og derfor uden forbrug, men som heller ikke betaler den faste afgift, trods flere advokatskrivelser.

Dette leder os hen til størrelsen af fast afgift, om den kan sænkes? Dette er risikabelt for værket , idet mange ejendomme (ca. 10%) er tomme og uden betydeligt forbrug, men betaler den faste afgift. Og derfor må en forbruger installere solvarme, solceller, luft - luft varmepumpe og pillebrændeovn. Dog **IKKE** koblet til fjernvarmesystemet.

Sammen med indkaldelsen blev tillige fremsendt et forslag om glidende overgang for varmeprisen pr. 1.7.14 til 30.6.15 (gennemsnits pris) til trods for at værket først officielt er gældfri pr. 31.12.14.

Dette forslag blev godkendt af forsamlingen.

Nu til det egentlige punkt på programmet: **Hvorfor skal vi investere.**

1. Politikerne ønsker at udfase brug af naturgas (grøn omstilling) og vil hellere eksportere gassen til udlandet.

2. Gasmotor drift og el-salg er urentabelt p.g.a. de mange og kommende vindmøller og ikke mindst mange solcelleanlæg, og deraf lav elpris.

Hvis vi skal have alternativ brændsel, skal vi handle NU, hvor el-grundbeløb og tilskud for at have Gasmotor " stand by " udbetales over de næste 4 år og kan derved hjælpe til at dække vores investering. Disse tilskud (ca. 1 mill. kr. pr. år) bruger vi i dag til at holde varmeprisen "kunstigt" nede.

8/18 2014

Investeringen er opdelt som følger:

A) Bygning (mursten som værket) , fundament og støbearbejde for skorsten og pillesilo

overslag kr. 400.000,-

B) Komplet pille/tørflis kedel med styring, transportsnegle, støjdæmpet skorsten og 90 m3 pillesilo på vejeceller.

overslag kr. 2.100.000,-

total overslag kr. 2.500.000,-

Efter fremvisning af skitser over området for hele pillefyrsanlægget i forlængelse af værkets sydgavl ved siden af eksisterende akkumuleringstank, blev der holdt hemmelig afstemning via sedler til de stemmeberettigede.

RESULTAT: 47 ja 2 blanke 1 nej



Investeringen blev dermed vedtaget og bestyrelsen går videre med kontakt til leverandører og ansøgning til kommunen, samt byggeri.

Afslutningsvis blev der forespurgt om vilkår for evt. udtrædelse fra værket. Revisor Peder Østergård gjorde det klart at forblivelsespligten ophører pr.31.12.14 men opsigelsen er i.h.t. værkets vedtægter, min. 18 mdr. til 2 år og omkostningerne er de faktiske udgifter til fjernelse af stikledning og udstyr, samt den på udtrædelses tidspunktet respektive andel af værkets gæld.

Formanden takkede for god ro og orden, samt for den store opbakning til investeringsplanen.

Referent: PM

Bestyrelsen



Peter Madsen

Torben Gabel

9/18 2014



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

220. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a. d.18.6.14 på Værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr.219 d. 19.3.14
2. Driftssituationen, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, april-maj
 - B) Økonomi , april-maj
 - C) Gas- og elpriser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Nitrogenanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Projekt varmeveksler, status
 - D) Projekt 2014, pillefyranslæg, status
 - E) Bynet, brønde, ventiler, status
5. Eventuelt
 - A) Gennemgang af Ekstra GF – referat
 - B) Info. Om mulig suppleringsmed løscylinderanlæg for tørflis
 - C) Info. Om skønnet årsresultat
6. Næste møde

AD 1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 219 d.19.3.14 blev godkendt uden bemærkninger.

10 / 18 2014

AD 2:

KB berettede om eftersyn på motorbatteri (vand), samt smøring af generator (60800 timer)

I øvrigt blev der foretaget 2 gange reset for motorstart i løbet af maj, ellers alt OK.

AD 3:

Driftsrapport april-maj viser stadig mindre varme ab værk, men lidt mere motordrift.

Økonomien er stabil. Gasprisen fortsat lav og elprisen rimelig. Restancerne er få (de 3 gamle skyldnere er ikke medregnet). Forbrugerhenvendelser går på lang ventetid på det varme vand

Fra vekslerne

AD 4:

KB forsøger at etablere et microbleanlæg til afhjæpning af susen i rørsystemet hos forbrugeren

Nitrogenanlæg er OK. Gasmotor kører OK. Der foretages omløb på [REDACTED]. Trygprøvning på

[REDACTED] for indbygning af enkeltveksler. Der er indsendt diverse ansøgninger til Kommunen

Over ønsket pillefyrсанlæg. Der er udskiftet 2 lukkeventiler i bynetsbrønde.

AD 5:

Bestyrelsen var glade for den store opbakning til pillefyrсанlæg. Skønnet årsresultat viser et

Meget lavt varmesalg og må derfor påregne større tilbagebetaling.

AD 6:

Næste møde: onsdag d.20.8.14 kl. 19.00 på værket

Referent: TJ

Torben Yild
Steen
Peter Messerschmidt
Lausthøtt

11 / 18 2014



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

221. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a. d. 20.8.14 på værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 220 d. 18.6.14
2. Driftssituationen, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, juni-juli
 - B) Økonomi, juni+ året
 - C) Gas-og elpriser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Mikro-bobleanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Projekt varmevekslere, omløb
 - D) Projekt 2014, pillefyrsanlæg, status
5. Eventuelt
 - A) Udarbejdelse af hjemmeside
6. Næste møde

AD 1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 220 d. 18.6.14 blev godkendt uden bemærkninger.

AD 2:

KB berettede om service på luftkompressor og fik at vide når denne en dag er slidt bør på bygges

En bedre type. Der er foretaget hydro X eftersyn på byvand og tank. Enkelte net udfald for gasmotor

AD 3:

Driftsrapport for juni-juli viser stadig mindre varme ab værk og motordrift har været rentabelt , god el-pris. Ellers ingen bemærkninger. Økonomien for juni+året er acceptabelt og lige efter lovens regler, dog bliver der et stort likviditetstræk når mange forbrugere skal have tilbagebetaling, samt den glidende overgang til lavere varmeydelse for 2014/15. Gasprisen er meget lav ca. 1,65kr/Nm³ og elpris når der bruges motor 0,32kr/kwh. Der er meget få nye restancer. Der har været henvendelse fra evt. ny forbruger [redacted]

AD 4:

Mikro-bobleanlægget er færdigudført, isolering mangler. Gasmotor kører OK. Omløb på [redacted] udført. Projekt 2014 pillefyrsanlæg er ansøgning til behandling hos myndighederne og afventer godkendelse.




AD 5:

KB har påbegyndt forslag til hjemmeside, generelt

AD 6:

Næste møde : onsdag d.17.9.14 kl. 19.00

Referent: TJ




Peter Madsen
ansvarlig



REFERAT

222. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d. 17.9.14 på værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 221 d. 20.8.14
2. Driftssituation, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, august
 - B) Økonomi, juli-august
 - C) Gas- elpriser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Mikro-bobleanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Varmtvandsvekslere, driftsstatus
 - D) Projekt 2014, pillefyrsanlæg, status
5. Eventuelt
 - A) Forslag til emner på generalforsamling d. 20.10.14
6. Næste møde

AD 1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 221 d. 20.8.14 blev godkendt uden bemærkninger

AD 2:

KB berettede at værket kørte tilfredsstillende, dog var der en del udfald (net fejl), Falck har foretaget brandeftersyn. Kortvarig høj retur temp. hos [REDACTED]

AD 3:

Driftsrapporten viste noget gasmotordrift p.g.a. rimelige elpriser. Der fyldes lidt spædevand på bynettet, uden at kunne finde direkte utætheder, ellers ingen bemærkninger.

Økonomien bærer præg af store tilbagebetalinger (mildt år), samt nye opkrævninger med lavere satser (glidende overgang), ellers OK.

Gaspriser ligger på ca. 1,78 kr./Nm³ og elpriser ca. 0,32 kr./kwh

Restancer er udlignet, kun de 3 ubeboelige huse er på listen. Tilbud til ny forbruger på [REDACTED] er godtaget og der foretages komplet tilkobling. Veksler justering hos [REDACTED]

AD 4:

Driftsforbedringer i form af mikro-bobleanlæg har givet et mere stabilt tryk. Gasmotor kører ok. Angående vekslere er der enkelte forbrugere der klager over lang ventetid på

14/18 2014

varmt vand (vandspild).

Projekt 2014 pillefyrsanlæg, der afventes byggetilladelse og miljøgodkendelse ultimo september.


AD 5:

Der forberedes fremvisning til GF 2014 og evt. indlæg fra Erik Nørregaard Hansen og Viktor Jensen.

AD 6:

Næste møde 5.11.14 kl. 19.00 på værket

Referent: TJ


Tolun Yildiz Peter Messing Javitholli



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

223. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d. 5.11.14 på værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 222 d. 17.9.14
2. Driftssituation, varmeværket
3. Drift/produktion
 - A) Driftsrapport, oktober
 - B) Økonomi, september
 - C) Gas-og elpriser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Mikro-bobleanlæg, status
 - B) Gasmotor, status
 - C) Gaskedel, status
 - D) Veksler, status
 - E) Projekt 2014, pillefyrsanlæg, kontrakter
5. Eventuelt
 - A) Hjemmeside, status
6. Næste møde

AD1:

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 222 d. 17.9.14 blev godkendt uden bemærkninger

AD2:

KB berettede om gasudslip ved måler til motor, dette er udbedret. Batterivand fordamper og efterfyldes (høj stilstandsvarme i rummet).

AD3:

Driftsrapporten, okt. viste en del kedeldrift og stadig lidt vandtab i bynettet. Økonomien, sept. er rimelig især fordi ca. 90 tkr. på driften stammer fra konsulentbistand og arkitekthonorar til nyt pillefyr-sanlæg.

Gasprisen er steget lidt til ca. 1,92 kr./Nm³ medens elprisen holder sig på 0,32 kr./kwh

Restancer er rimelige. Savværksvej 2 og 2a er koblet fra værket, da bygningerne er revet ned (Kommunen dækker omkostningerne)

Der er flyttet ny lejer ind i [REDACTED]

AD4:

Mikrobobleanlæg fungerer tilfredsstillende. Gasmotor starter ikke automatisk efter længere tids stilstand, Jenbacher kontaktes. Gaskedel kan lave pludselige stop under

16/18 2014

drift, skal så genstartes manuelt. Vekslerventil er skiftet ved [REDACTED]
Projekt 2014 pillefyranslæg: Kontrakt med Lin-ka A/S og Oue Murerforretning Aps
blev underskrevet af bestyrelsen. Samme aften godkendte Økonomiudvalget
indstilling til Byrådet om bevilling af Kommunegaranti d. 27.11.14.
T-stykker for tilslutning af nyt pillefyranslæg er påbygget rør til-og fra varmetanken.

AD5:

Fælles hjemmeside er ved at være klar til godkendelse (revidering)

AD6:

Næste møde **Onsdag d.17.12.14. kl. 17.00 på værket (julehygge) med
suppleanter.**

Referent TJ

T. Gunnar Eriksen
T. Gunnar Eriksen
Peter Madsen
Lars Holm

17/18 2014



Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Mælkevejen 12 . Oue . 9500 Hobro . Tlf. 98 55 83 66 . www.oue.dk

REFERAT

224. bestyrelsesmøde i Oue Kraftvarmeværk A.m.b.a.

d. 17.12.14 på værket

Fra bestyrelsen deltog: CTJ, KB, PM, LH, TJ

DAGSORDEN:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 223 d. 5.11.14
2. Driftssituation, varmeværket
3. Drift/ produktion
 - A) Driftsrapport, november
 - B) Økonomi, generelt
 - C) Gas-og elpriser
 - D) Restancer
 - E) Forbrugerhenvendelser
4. Driftsforbedringer
 - A) Varmetank, følere, målere og pumper, status
 - B) Gasmotor, røggasveksler, status
 - C) Gaskedel, status
 - D) Varmtvandsvekslere, status
 - E) Projekt 2014, pillefyrsanlæg, status
5. Eventuelt
 - A) Hjemmeside, status
6. Næste møde

AD 1 :

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 223 d. 5.11.14 blev godkendt uden bemærkning

AD 2 :

KB berettede om normal drift med lidt mere kørsel med gasmotor, der blev foretaget olieprøve ved 61.481 timers drift (der genstår ca. 8.500 timer for en normal stor motorrenovering)

AD 3 :

Driftsrapport, november viste ikke noget unormalt. Økonomien er OK, dog er der likviditetsmæssigt trukket ca. 250.000,- kr. på kassekreditten til udbetaling af pillefyrsanlæg, men KommuneKredit har lovet at overføre 3 mill. kr. d. 23.12.14 Gasprisen holder sig under 2,-kr./m³ og elprisen ca. 0,30 kr/ kwh. Restancerne er på det jævne, [REDACTED]

AD 4 :

Varmetank, følere, målere og pumper virker tilfredsstillende, men KB har nogle ønsker om forbedringer, kan tages op til drøftelse når pillefyrsanlæg er indkørt. Gasmotor kører OK. Jenbacher gjorde opmærksom på servicekontrakten som siger min. 2500 drifttimer af 24,-kr. = 60.000,-kr. så længe gasmotor er tilkoblet elnettet.

18/18 2014

Gaskedel status er OK, der bør ikke foretages nogen optimering, da den kun kommer til at bruges som reserve. Hos [redacted] er der svag susen i dobbeltveksler anlægget.

Status for projekt 2014 pillefyrsanlæg er at alle fundamenter er støbt og hærdet, klar til montage af skorsten og pillesilo i uge 2 -2015 tillige begynder opmuring af kedelhus. Færdig anlæg forventes ultimo februar 2015.

AD 5 :

Hjemmesiden er ved at være klar, mangler kun at blive opdateret under de enkelte grupper.

AD 6 :

Næste møde Onsdag d. 21.1.15 kl. 19.00 på værket

Referent: TJ

Toddler Yuhl *Lausthøll* *Edler*
Peter Møller *Lausthøll*