



SYMBOL	KODE	BESKRIVELSE
		VS2 Varme system 320.002 tur 60°C
		VS2 Varme system 320.002 retur
		VS3 Varme system 320.003 tur 60°C
		VS3 Varme system 320.003 retur 30°C
		VS4 Varme system 320.004 tur 60°C
		VS4 Varme system 320.004 retur 30°C
		VS5 Varme system 320.005 tur 60°C
		VS5 Varme system 320.005 retur 30°C
		VS6 Varme system 320.006 tur 55°C
		VS6 Varme system 320.006 retur 40°C
		VS7 Varme system 320.007 tur 55°C
		VS7 Varme system 320.007 retur 40°C
		VS8 Varme system 320.008 tur 35°C
		VS8 Varme system 320.008 retur 30°C
		Varmtvannsledning
		Varmtvann sirkulasjonsledning
		Kaldtvannsledning
	SP	Differansetrykkventil
	SM	Stengeventil
	SV	Reguleringsventil m/måleuttak
	SG	Tilbakeslagsventil
	SB	Ventil, modulerende
	SB	Energy Ventil, modulerende
	SC	Ventil, åpen/stengt, magnetventil
	SB	Shuntventil
	SB	Mekanisk blandeventil (Jrgumat)
	QV	Sikkerhetsventil
		Bypassventiler
	RI	Temperaturmåler (termometer)
	RT	Temperaturgiver
		Trykkmåler (mamometer)
	RP	Trykkgiver
	RD	Differansetrykkgiver
		Strømningsmåler
	RF	Strømningsgiver
		Fuktighetsmåler
		Fuktighetsgiver
	JP	Pumpe
	NT	Ekspansjonskar
	ML	Mikroboble utskiller
		Smussfilter
	MV	Mikroboble slam utskiller med en magnet
	MV	Slam utskiller med en magnet
		Luffe potte
	VS	Varme system
	KS	Kjøling system
	DN	Stålrør