

MIKROBIOLOGISK KONTROL

I/S Rørvig Vandværk
 Vandværksvej 18
 4581 Rørvig

Analyserapport nr. 20141010/018
 10. oktober 2014
 Blad 1 af 1

Kopi til:
 Jupiter (GEUS)



Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE *			
Lugt	Ingen lugt	Prøvested:	Afgang, værk
Smag	Normal	Prøvedato:	2014-09-23 Kl. 09:35
Farve	Ingen	Prøvetager:	Laboratoriet DS/EN ISO 19458
Udseende	Klar		

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE	RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE	S _r
Kimtal v. 22°C pr.ml	33	50	DS/EN6222	0,1
Kimtal v. 37°C pr.ml	4	5	DS/EN6222	0,1
Coliforme bakterier v. 37°C pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06
<i>E. coli</i> pr.100ml	< 1	i.m.	SM9223, 20.ed.	0,06

--	--	--	--	--

1) Se BEK nr 292 af 26/3/2014

BQ = 75

Tegn forklaring:
 ! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering.

Morten
 Due, civ.

