

Certificaat van kwalificatie ventilatie verslaggever

Datum	19/11/2020
Examinator	SBM

Kandidaat	
Naam en voornaam	Queroles Yves
Adres	Donkerstraat 43
Postnr Gemeente	1760 Roosdaal
Bedrijf	R.T.I.
BTW nummer	BE 0472.277.459

Examen verslaggever voorontwerp	
Regelbare toevoer openingen	-
Doorstroom openingen	-
Regelbare afvoer openingen	-
Mechanische debieten	-

Examen meten mechanische ventilatie, pulsie	MV
Examen verslaggever meten mechanische debieten	Geslaagd
Debietsmeter	Testo, 417
Kalibratiedatum	-
Vermogensmeter	-
Kalibratiedatum	-
Ventiel 1 (geëist/gemeten debiet)	(25-26.5) / 25
Ventiel 1 (geëist/gemeten debiet)	(75-79) / 76.7
Ventiel 1 (geëist/gemeten debiet)	(50-53) / 51.5
Gemeten vermogen in W	-

Opgemaakt te Brugge, op
19/11/2020

De houder



Johan De Neve
Gedelegeerd bestuurder

