



Bert Westenberg &lt;westenbergbert@gmail.com&gt;

---

**Re: Sv: Sv: Dyktankhuset**

2 meddelanden

---

**hans@ornhagen.se** <hans@ornhagen.se>  
Svara: hans@ornhagen.se  
Till: Patrik Ängelfjord <patrik@a-sprinkler.se>  
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

16 december 2020 11:09

Tack Patrik

Ser ju jättebra ut.

Kan man vrida kulventilerna 90 grader så kommer inte vreden att sticka ut när de är i stängt läge i de fall vreden inte kan svängas in mot väggen när man skall stänga.

När det gäller matning så ser jag att bästa vägen måste vara att gå under den lilla "bron" mot hörnet. Här finns gott om plats om det gamla avloppsröret kapas i höjd med avloppskvarnen. Den har ju eget avlopp och använder inte det gamla röret.

Vi hoppas naturligtvis på att ordinarie servis kan ge tillräckligt med vatten.

Håll mig gärna informerad om projektets utveckling. Ring mig gärna om du vill ha ett "bollplank". Kan tänka mig att komma till Sth igen om du vill diskutera på plats.

Än en gång tack för informationen och

Bästa hälsningar

Hans Ö

16 december 2020 10:38:29 +01:00, skrev Patrik Ängelfjord <patrik@a-sprinkler.se>:

Hej Hans

Här kommer en skiss på ungefär på hur det kommer att se ut.

Hälsningar

**Patrik Ängelfjord**

Mobil 070-425 22 88

**A-SPRINKLER AB**

Kontovägen 1B

S-175 62 Järfälla

Sweden

Telefon: +46 8 37 70 01

---

**Från:** hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se>

**Skickat:** den 16 december 2020 09:58

**Till:** Patrik Ängelfjord <patrik@a-sprinkler.se>

**Ämne:** Re: Sv: Dyktankhuset

Tack för besked. Jag håller tummarna för ett bra resultat.

Hälsn

Hans Ö

16 december 2020 08:36:11 +01:00, skrev Patrik Ängefjord <[patrik@a-sprinkler.se](mailto:patrik@a-sprinkler.se)>:

Hej Hans

Jag kommer att rita en skiss för hand, vi kommer att montera sprinkler centralen idag (16/12) hoppas det blir bra.

Hälsningar

Patrik Ängefjord

Mobil 070-425 22 88

**A-SPRINKLER AB**

[Kontovägen 1B](#)

[S-175 62 Järfälla](#)

[Sweden](#)

Telefon: +46 8 37 70 01

---

**Från:** [hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se) <[hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se)>

**Skickat:** den 15 december 2020 09:23

**Till:** Patrik Ängefjord <[patrik.angefjord@a-sprinkler.se](mailto:patrik.angefjord@a-sprinkler.se)>

**Ämne:** Dyktankhuset

Hej

Tack för trevlig diskussion rörande sprinklercentral till Dyktankhuset för en vecka sedan.

Vi har styrelsemöte i kväll tisdag 15/12 och jag skulle gärna vilja redovisa resultatet av vårt möte i förra veckan. Har du möjligen en skiss som du skulle kunna skicka som e-post attachment med ungefärliga mått på planerade sprinklercentralen som vi talade om.

Bästa hälsningar och tack på förhand

Hans Örnhagen

073 2503935

---

**[hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se)** <[hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se)>

Svara: [hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se)

Till: Styrelse <[styrelsen@sdhf.se](mailto:styrelsen@sdhf.se)>

16 december 2020 11:10

F.k.  
Hälsn

2020-12-17

Gmail - Re: Sv: Sv: Dyktankhuset

Hans Ö

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: Patrik Ångefjord <[patrik@a-sprinkler.se](mailto:patrik@a-sprinkler.se)>


Datum: 16 december 2020 10:38:29 +01:00

Ämne: Sv: Sv: Dyktankhuset

Till: [hans@ornhagen.se](mailto:hans@ornhagen.se)

[Citerad text är dold]

---

 **V-540-6-00001.pdf**  
7763K