

 Prestatieverklaring - DoP Nr. 2015 02/003 In overeenstemming met Annex III van EU Verordening 305/2011 inz. CE-markering										
1.	<table border="1"> <tr> <td>Naam van het product</td> <td>Fernocollar HH</td> </tr> </table>	Naam van het product	Fernocollar HH							
Naam van het product	Fernocollar HH									
2.	<table border="1"> <tr> <td>Product type, batch nummer vlgs. ETA 15/0489</td> <td>Brandmanchet, batch Nr op verpakking aangegeven</td> </tr> </table>	Product type, batch nummer vlgs. ETA 15/0489	Brandmanchet, batch Nr op verpakking aangegeven							
Product type, batch nummer vlgs. ETA 15/0489	Brandmanchet, batch Nr op verpakking aangegeven									
3.	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Beoogd gebruik</td> <td>Toepassing</td> <td>Voor het brandwerend afdichten van leiding doorvoeringen</td> </tr> <tr> <td>Type</td> <td>Niet geïsoleerde metalen buizen en leidingen</td> </tr> <tr> <td>Conditionering</td> <td>Overeenkomstig ETA 15/0489</td> </tr> <tr> <td>Voorbehandeling</td> <td>Niet van toepassing</td> </tr> </table>	Beoogd gebruik	Toepassing	Voor het brandwerend afdichten van leiding doorvoeringen	Type	Niet geïsoleerde metalen buizen en leidingen	Conditionering	Overeenkomstig ETA 15/0489	Voorbehandeling	Niet van toepassing
	Beoogd gebruik		Toepassing	Voor het brandwerend afdichten van leiding doorvoeringen						
			Type	Niet geïsoleerde metalen buizen en leidingen						
			Conditionering	Overeenkomstig ETA 15/0489						
Voorbehandeling		Niet van toepassing								
4.	<table border="1"> <tr> <td>Producent</td> <td>Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands</td> </tr> </table>	Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands							
Producent	Bloem Sealants BV P.O. Box 24058, NL2490 AB Den Haag Westvlietweg 69, NL 2495 AA Den Haag The Netherlands									
5.	<table border="1"> <tr> <td>Geautoriseerde vertegenwoordiger</td> <td>Niet van toepassing</td> </tr> </table>	Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing							
Geautoriseerde vertegenwoordiger	Niet van toepassing									
6.	<table border="1"> <tr> <td>Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)</td> <td>AVCP - System 1</td> </tr> </table>	Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	AVCP - System 1							
Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van de prestaties (AVCP)	AVCP - System 1									
7.	<table border="1"> <tr> <td>Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)</td> <td>De certificatie instantie Warrington Certification Ltd. (NB1104) heeft onder systeem 1 de initiële test uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 1121-CPR-JA5080 verstrekt</td> </tr> </table>	Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De certificatie instantie Warrington Certification Ltd. (NB1104) heeft onder systeem 1 de initiële test uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 1121-CPR-JA5080 verstrekt							
Aangemelde certificatie instantie (Notified Body)	De certificatie instantie Warrington Certification Ltd. (NB1104) heeft onder systeem 1 de initiële test uitgevoerd en het conformiteitscertificaat 1121-CPR-JA5080 verstrekt									
8.	<table border="1"> <tr> <td>Geharmoniseerde standaard vlgs. ETA 15/0489</td> <td>ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products</td> </tr> </table>	Geharmoniseerde standaard vlgs. ETA 15/0489	ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products							
Geharmoniseerde standaard vlgs. ETA 15/0489	ETAG026 Part 1, General fire protection products ETAG026 Part 2, Fire stopping and fire sealing products									
9.	Geharmoniseerde technische specificaties									
	Gedrag bij brand (EN13051-1)	Klasse E								
	Weerstand tegen brand (EN13501-2)	zie ETA 15/0489 clause 3.2- Annex A								
	Gevaarlijke bestanddelen	zie ETA 15/0489 clause 3.5								
	Service en duurzaamheid	Z1, (0°C. tot 40°C.) bedoeld voor binnen gebruik bij een maximale luchtvochtigheid van RV85% in overeenstemming met EOTA Technical Docs TR024.								
	Bijzonderheden	Niet nader gespecificeerd / geen prestaties bepaald								

Deze prestatieverklaring wordt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de onder punt 4 vermelde producent uitgebracht. Het onder de nummers 1 en 2 vermelde product, vervult de onder punt 9 vermelde prestaties.

Getekend door:
R.P.J. Bloem, Algemeen directeur



B. Bouthoorn, Commercieel directeur



Den Haag, 2 oktober 2015