



**VKV**  
VATTENRENING AB

## Nitratfilter CAB 110

Förhöjda halter av nitrat kan tyda på att brunnen påverkas av ett närliggande avlopp som läcker eller att det finns åkermark som gödslas.

Detta kan främst påverka barns syreupptagningsförmåga, även känt som methämoglobinemi.

Livsmedelsverkets gränsvärden för nitrat är 20 mikrogram/liter för tjänligt med anmärkning.

Livsmedelsverket gränsvärde för otjänligt vatten är på 50 mikrogram/liter.

Rekommendation för åtgärd är redan från 20 mikrogram/liter.

Anslutningsslangar och bypass ingår för smidigare installation.

Detta filter kräver ett 230V eluttag och dagvattenledning för backspolningsvattnet. *OBS! får ej backspolas till enskilt avlopp.*



VKV VATTENRENING AB

Industrivägen 10, 744 31 Heby

Växel: 0224 – 101 03

E-post: [info@vkv-vattenrening.se](mailto:info@vkv-vattenrening.se)

Webb: [vkv-vattenrening.se](http://vkv-vattenrening.se)

### Teknisk specifikation:

Hushåll: 1  
Reningskapacitet: 30 l/min  
Anslutning: ¾" - 1"  
Spolbehov: 16 l/min  
Styrenhet: Flödes- & Tidsstyrd

### Mått:

Höjd: 113 cm  
Bredd: 35 cm  
Djup: 58 cm